

UAB "Utenos šilumos tinklai"
Prognozuojamas šilumos poreikis

Pavadinimas	Mato vnt.	2015 07	2015 08	2015 09	2015 10	2015 11	2015 12	2016 01	2016 02	2016 03	2016 04	2016 05	2016 06
Prognozuojamas kasmėnesinis šilumos poreikis	MWh	5542	5832	6262	10443	14013	19518	24203	20899	18342	10908	6605	5848
Planuojama šilumos gamyba	MWh	5542	5832	6262	10443	14013	19518	24203	20899	18342	10908	6605	5848
Planuojamas šilumos supirkimas	MWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kuro struktūros palyginamieji skaičiavimai:	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
gamtinės dujos	%	6	6	5	4	5	5	11	7	4	4	6	6
skiedros	%	94	94	95	96	95	95	89	93	96	96	94	94

2015 m. liepos mėn. palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos: 1,42 euro ct/kWh / 4,90 lito ct/kWh