

UAB "Utenos šilumos tinklai"
Prognozuojamas šilumos poreikis

Pavadinimas	Mato vnt.	2016 07	2016 08	2016 09	2016 10	2016 11	2016 12	2017 01	2017 02	2017 03	2017 04	2017 05	2017 06
Prognozuojamas kasmėnesinis šilumos poreikis	MWh	5840	5779	6076	10277	15538	20325	20769	18214	15371	11415	6788	6132
Planuojama šilumos gamyba	MWh	5840	5779	6076	10277	15538	20325	20769	18214	15371	11415	6788	6132
Planuojamas šilumos supirkimas	MWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kuro struktūros palyginamieji skaičiavimai:	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
gamtinės dujos	%	6	5	5	3	2	3	4	2	2	3	5	4
skiedros	%	94	95	95	97	98	96	95	96	96	97	95	96
mazutas	%	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	0

2016 m. liepos mėn. palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos: 1,34 ct/kWh