

**UAB "Utenos šilumos tinklai"**  
**Prognozuojamas šilumos poreikis**

<b>Pavadinimas</b>	<b>Mato vnt.</b>	<b>2016 09</b>	<b>2016 10</b>	<b>2016 11</b>	<b>2016 12</b>	<b>2017 01</b>	<b>2017 02</b>	<b>2017 03</b>	<b>2017 04</b>	<b>2017 05</b>	<b>2017 06</b>	<b>2017 07</b>	<b>2017 08</b>
<b>Prognozuojamas kasmėnesinis šilumos poreikis</b>	MWh	6076	10277	15538	20325	20769	18214	15371	11415	6788	6132	5840	5779
<b>Planuojama šilumos gamyba</b>	MWh	6076	10277	15538	20325	20769	18214	15371	11415	6788	6132	5840	5779
<b>Planuojamas šilumos supirkimas</b>	MWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kuro struktūros palyginamieji skaičiavimai:</b>	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>gamtinės dujos</b>	%	5	3	2	3	4	2	2	3	5	4	6	5
<b>skiedros</b>	%	95	97	98	96	95	96	96	97	95	96	94	95
<b>mazutas</b>	%	0	0	0	1	1	2	2	0	0	0	0	0

**2016 m. rugsėjo mėn. palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos: 1,31 ct/kWh**