

**2019/2020 metų šildymo sezono vidutinio šilumos suvartojimo šildymui Utenoje  
palyginamosios analizės suvestinė**

Šildymo sezono dienolaipsniai (DL) 2909,6								
Namų sk.		Per sezoną suvartotas vidutinis šilumos kiekis vieno kv. metro šildymui, kWh/m <sup>2</sup>	Per sezoną patirti vidutiniai kaštai už vieno kv. metro būsto šildymą, Eur/m <sup>2</sup>	Vidutinis šilumos kiekis 50 m <sup>2</sup> būsto šildymui per sezoną, kWh	Vidutiniai kaštai už 50 m <sup>2</sup> būsto šildymą per sezoną, Eur	Šilumos energijos naudojimo efektyvumas, Wh/m <sup>2</sup> /DL	Suvartojimo palyginimas su atitinkamo aukštingumo vidutiniu suvartojimu, procentais.	Nerenovuoti namai vidutiniškai suvartojo daugiau, nei atitinkamo aukštingumo renovuoti namai, procentais.
<b>Vieno - dviejų aukštų namai</b>								
22	Nerenovuoti namai	123,43	4,94	6171,5	247	42,4	10	74
6	Renovuoti namai	70,77	2,83	3538,5	141,5	24,3	-37	
28	Vidutinis 1-2 a. namų suvartojimas	112,43	4,5	5621,5	225	38,6		
<b>Trijų - keturių aukštų namai</b>								
23	Nerenovuoti namai	106,37	4,26	5318,5	213	36,6	8	72
4	Renovuoti namai	61,97	2,48	3098,5	124	21,3	-37	
27	Vidutinis 3 - 4 a. namų suvartojimas	98,52	3,95	4926	197,5	33,9		
<b>Penkių aukštų namai</b>								
184	Nerenovuoti namai	86,59	3,47	4329,5	173,5	29,8	7	92
31	Renovuoti namai	45	1,8	2250	90	15,5	-44	

215	Vidutinis 5 a. namų suvartojimas	80,71	3,24	4035,5	162	27,7		
<b>Šešių - devynių aukštų namai</b>								
19	Nerenovuoti namai	84,12	3,37	4206	168,5	28,9	9	72
1	Naujos statybos	48,89	1,96	2444,5	98	16,8	-37	
20	Vidutinis 5 - 9 a. namų suvartojimas	77,37	3,1	3868,5	155	26,6		
248	Bendras vidutinis nerenovuotų namų suvartojimas ir kaštai	88,26	3,54	4413	177	30,3		97
42	Bendras vidutinis renovuotų ar naujos statybos namų suvartojimas ir kaštai	44,79	1,8	2239,5	90	15,4		
290	Bendras vidutinis šilumos suvartojimas ir kaštai	82,2	3,29	4110	164,5	28,3		

Kiekvieno namo vidutinis šilumos suvartojimas, patirti kaštai, šilumos naudojimo efektyvumas pateikti žemiau.

## 2019-2020 metų šildymo sezono šilumos suvartojimo šildymui Utenoje palyginamoji analizė

Šildymo sezono dienolaipsniai (DL) 2909,6

Eil. Nr. / namų sk.	Adresas	Per sezoną suvartotas vidutinis šilumos kiekis vieno kv. metro šildymui, kWh/m <sup>2</sup>	Per sezoną patirti vidutiniai kaštai už vieno kv. metro būsto šildymą, Eur/m <sup>2</sup>	Vidutinis šilumos kiekis 50 m <sup>2</sup> būsto šildymui per sezoną, kWh	Vidutiniai kaštai už 50 m <sup>2</sup> būsto šildymą per sezoną, Eur	Šilumos energijos naudojimo efektyvumas, Wh/m <sup>2</sup> /DL	Suvartojimo palyginimas su atitinkamo aukštingumo vidutiniu suvartojimu, procentais.	Nerenovuoti namai vidutiniškai suvartojo daugiau, nei atitinkamo aukštingumo renovuoti namai, procentais.
<b>Vieno - dviejų aukštų namai</b>								
1	Užpalių g. 88	178,91	7,14	8945,5	357	61,5	59	153
2	Tauragnų g. 4	174,48	6,99	8724	349,5	60	55	147
3	Kęstučio g. 9	161,39	6,47	8069,5	323,5	55,5	44	128
4	Kęstučio g. 1	155,6	6,24	7780	312	53,5	38	120
5	Kauno g. 27	143,46	5,75	7173	287,5	49,3	28	103
6	A.Baranausko g. 17	138,07	5,53	6903,5	276,5	47,5	23	95
7	Kęstučio g. 6	136,77	5,48	6838,5	274	47	22	93
8	Vyžuonų g. 41	135,37	5,42	6768,5	271	46,5	20	91
9	Utenio a. 10	135,26	5,43	6763	271,5	46,5	20	91
10	Utenio a. 5	130,2	5,22	6510	261	44,7	16	84
11	Kęstučio g. 4	127,11	5,1	6355,5	255	43,7	13	80
12	Aukštakalnio g. 10,12	121,96	4,88	6098	244	41,9	8	72
13	Aušros g. 82	120,91	4,85	6045,5	242,5	41,6	8	71
14	Ežero g. 5	120,88	4,84	6044	242	41,5	8	71
15	Hipodromo g. 2	119,28	4,77	5964	238,5	41	6	69
16	Aukštakalnio g. 6,8	118,06	4,73	5903	236,5	40,6	5	67
17	J.Basaničiaus g. 108	112,01	4,5	5600,5	225	38,5	0	58
18	J.Basaničiaus g. 67	111,31	4,45	5565,5	222,5	38,3	-1	57
19	J.Basaničiaus g. 102	107,87	4,32	5393,5	216	37,1	-4	52
20	Aušros g. 35	101,05	4,04	5052,5	202	34,7	-10	43
21	J.Basaničiaus g. 106	94,54	3,79	4727	189,5	32,5	-16	34

22	J.Basanavičiaus g. 98	85,09	3,41	4254,5	170,5	29,2	-24	20
22	Viso nerenovuoti namai	123,43	4,94	6171,5	247	42,4	10	74
1	Vytauto a. 2	79,69	3,18	3984,5	159	27,4	-29	
2	Aukštakalnio g. 14,16	72,95	2,93	3647,5	146,5	25,1	-35	
3	Bažnyčios g. 4	71,41	2,86	3570,5	143	24,5	-36	
4	Vyžuonų g. 11A (penktas aukštas)	70,67	2,82	3533,5	141	24,3	-37	
5	Vyžuonų g. 37	63,74	2,57	3187	128,5	21,9	-43	
6	Aušros g. 3	55,44	2,22	2772	111	19,1	-51	
6	Viso renovuoti namai	70,77	2,83	3538,5	141,5	24,3	-37	
28	Vidutinis 1-2 aukštų namų suvartojimas	112,43	4,5	5621,5	225	38,6		

Eil. Nr. / namų sk.	Adresas	Per sezoną suvartotas vidutinis šilumos kiekis vieno kv. metro šildymui, kWh/m <sup>2</sup>	Per sezoną patirti vidutiniai kaštai už vieno kv. metro būsto šildymą, Eur/m <sup>2</sup>	Vidutinis šilumos kiekis 50 m <sup>2</sup> būsto šildymui per sezoną, kWh	Vidutiniai kaštai už 50 m <sup>2</sup> būsto šildymą per sezoną, Eur	Šilumos energijos naudojimo efektyvumas, Wh/m <sup>2</sup> /DL	Suvartojimo palyginimas su atitinkamo aukštingumo vidutiniu suvartojimu, procentais.	Nerenovuoti namai vidutiniškai suvartojo daugiau, nei atitinkamo aukštingumo renovuoti namai, procentais.
<b>Trijų - keturių aukštų namai</b>								
1	J.Basanavičiaus g. 110	157,25	6,3	7862,5	315	54	60	154
2	J.Basanavičiaus g. 110B	139,89	5,61	6994,5	280,5	48,1	42	126
3	K.Donelaičio g. 12	139,56	5,57	6978	278,5	48	42	125
4	A.Baranausko g. 14	131,32	5,28	6566	264	45,1	33	112
5	Sėlių g. 30B	125,1	5	6255	250	43	27	102
6	Maironio g. 17	123,65	4,95	6182,5	247,5	42,5	26	100
7	Pramonės g. 2	118,77	4,76	5938,5	238	40,8	21	92
8	Maironio g. 15	108,83	4,37	5441,5	218,5	37,4	10	76
9	Aušros g. 28	106,81	4,27	5340,5	213,5	36,7	8	72
10	Aušros g. 100	101,77	4,08	5088,5	204	35	3	64
11	Sėlių g. 30c	101,7	4,08	5085	204	35	3	64

12	Kampo g. 3	101,54	4,06	5077	203	34,9	3	64
13	J.Basanavičiaus g. 101	99,38	3,99	4969	199,5	34,2	1	60
14	Aušros g. 92	98,51	3,94	4925,5	197	33,9	0	59
15	Kauno g. 16	98,36	3,95	4918	197,5	33,8	0	59
16	Vaižganto g. 50	95,5	3,83	4775	191,5	32,8	-3	54
17	Užpalių g. 84	95,5	3,81	4775	190,5	32,8	-3	54
18	Sėlių g. 30a	94	3,77	4700	188,5	32,3	-5	52
19	Užpalių g. 82	93,06	3,72	4653	186	32	-6	50
20	Užpalių g. 80	91,43	3,67	4571,5	183,5	31,4	-7	48
21	Aukštaičių g. 1	89,06	3,57	4453	178,5	30,6	-10	44
22	Užpalių g. 78	89,01	3,56	4450,5	178	30,6	-10	44
23	Užpalių g. 66	84,36	3,38	4218	169	29	-14	36
23	Viso nerenovuoti namai	106,37	4,26	5318,5	213	36,6	8	72
1	Aukštakalnio g. 4	88,48	3,54	4424	177	30,4	-10	
2	Aušros g. 26	61,46	2,47	3073	123,5	21,1	-38	
3	Vyžuonų g. 11A	46,59	1,87	2329,5	93,5	16	-53	
4	Aušros g. 94	37,43	1,49	1871,5	74,5	12,9	-62	
4	Viso renovuoti namai	61,97	2,48	3098,5	124	21,3	-37	
27	Vidutinis 3 - 4 aukštų namų suvartojimas	98,52	3,95	4926	197,5	33,9		
Eil. Nr. / namų sk.	Adresas	Per sezoną suvartotas vidutinis šilumos kiekis vieno kv. metro šildymui, kWh/m <sup>2</sup>	Per sezoną patirti vidutiniai kaštai už vieno kv. metro būsto šildymą, Eur/m <sup>2</sup>	Vidutinis šilumos kiekis 50 m <sup>2</sup> būsto šildymui per sezoną, kWh	Vidutiniai kaštai už 50 m <sup>2</sup> būsto šildymą per sezoną, Eur	Šilumos energijos naudojimo efektyvumas, Wh/m <sup>2</sup> /DL	Suvartojimo palyginimas su atitinkamo aukštingumo vidutiniu suvartojimu, procentais.	Nerenovuoti namai vidutiniškai suvartojo daugiau, nei atitinkamo aukštingumo renovuoti namai, procentais.
<b>Penkių aukštų namai</b>								
1	Taikos g. 80	114,89	4,6	5744,5	230	39,5	42	155
2	Taikos g. 19	113,91	4,55	5695,5	227,5	39,1	41	153
3	Taikos g. 49	113,79	4,56	5689,5	228	39,1	41	153

4	Taikos g. 46	112,45	4,51	5622,5	225,5	38,6	39	150
5	Aušros g. 54	112,43	4,51	5621,5	225,5	38,6	39	150
6	Aušros g. 50	111,7	4,47	5585	223,5	38,4	38	148
7	Taikos g. 63	111,48	4,47	5574	223,5	38,3	38	148
8	Smėlio g. 12	111,41	4,46	5570,5	223	38,3	38	148
9	Taikos g. 55	110,88	4,44	5544	222	38,1	37	146
10	Smėlio g. 15	110,71	4,44	5535,5	222	38	37	146
11	Taikos g. 64	109,34	4,4	5467	220	37,6	35	143
12	Smėlio g. 9	108,04	4,32	5402	216	37,1	34	140
13	Smėlio g. 20,22	107,51	4,32	5375,5	216	37	33	139
14	Aušros g. 52	105,64	4,22	5282	211	36,3	31	135
15	Taikos g. 31	104,94	4,21	5247	210,5	36,1	30	133
16	Taikos g. 54	104,92	4,2	5246	210	36,1	30	133
17	Taikos g. 81	104,82	4,21	5241	210,5	36	30	133
18	J.Basanavičiaus g. 94	104,55	4,17	5227,5	208,5	35,9	30	132
19	Taikos g. 90	104,21	4,19	5210,5	209,5	35,8	29	132
20	Taikos g. 59	104,14	4,17	5207	208,5	35,8	29	131
21	Taikos g. 86	104	4,17	5200	208,5	35,7	29	131
22	Smėlio g. 8	103,9	4,16	5195	208	35,7	29	131
23	Taikos g. 66	102,97	4,14	5148,5	207	35,4	28	129
24	Taikos g. 96	102,77	4,13	5138,5	206,5	35,3	27	128
25	Taikos g. 68	102,65	4,12	5132,5	206	35,3	27	128
26	Taikos g. 27	102,24	4,1	5112	205	35,1	27	127
27	Vaižganto g. 12	101,9	4,08	5095	204	35	26	126
28	Taikos g. 84	101,68	4,07	5084	203,5	34,9	26	126
29	Taikos g. 48	101,19	4,06	5059,5	203	34,8	25	125
30	Taikos g. 13	100,88	4,05	5044	202,5	34,7	25	124
31	Taikos g. 57	100,41	4,03	5020,5	201,5	34,5	24	123
32	Vaižganto g. 34B	99,78	4	4989	200	34,3	24	122
33	Taikos g. 33	99,71	3,99	4985,5	199,5	34,3	24	122
34	Taikos g. 45	99,42	3,99	4971	199,5	34,2	23	121
35	Taikos g. 56	99,31	3,99	4965,5	199,5	34,1	23	121
36	Aušros g. 60	99,26	3,99	4963	199,5	34,1	23	121

37	Taikos g. 61	99,03	3,96	4951,5	198	34	23	120
38	Taikos g. 74	98,8	3,96	4940	198	34	22	120
39	Taikos g. 69	98,74	3,96	4937	198	33,9	22	119
40	Aukštakalnio g. 88	98,71	3,96	4935,5	198	33,9	22	119
41	Smėlio g. 6	98,18	3,93	4909	196,5	33,7	22	118
42	V.Kudirkos g. 28	97,93	3,92	4896,5	196	33,7	21	118
43	Smėlio g. 24,26	97,75	3,91	4887,5	195,5	33,6	21	117
44	Vaižganto g. 32	97,66	3,91	4883	195,5	33,6	21	117
45	Vaižganto g. 42	97,54	3,91	4877	195,5	33,5	21	117
46	Rašytojų g. 3	97,44	3,91	4872	195,5	33,5	21	117
47	Taikos g. 47	97,29	3,9	4864,5	195	33,4	21	116
48	Aušros g. 34c	97,17	3,88	4858,5	194	33,4	20	116
49	Taikos g. 88	97,14	3,88	4857	194	33,4	20	116
50	Taikos g. 83	97,02	3,87	4851	193,5	33,3	20	116
51	Taikos g. 51	96,87	3,89	4843,5	194,5	33,3	20	115
52	Aušros g. 24	96,82	3,89	4841	194,5	33,3	20	115
53	Taikos g. 71	96,49	3,87	4824,5	193,5	33,2	20	114
54	J.Basanavičiaus g. 90	96,47	3,86	4823,5	193	33,2	20	114
55	V.Kudirkos g. 26	96,32	3,85	4816	192,5	33,1	19	114
56	Krašuonos g. 7	96,2	3,85	4810	192,5	33,1	19	114
57	Aušros g. 34a,34	96,17	3,86	4808,5	193	33,1	19	114
58	V.Kudirkos g. 40	95,98	3,84	4799	192	33	19	113
59	Taikos g. 67	95,95	3,84	4797,5	192	33	19	113
60	Krašuonos g. 11	95,75	3,86	4787,5	193	32,9	19	113
61	Taikos g. 75	95,6	3,83	4780	191,5	32,9	18	112
62	Taikos g. 15	95,47	3,83	4773,5	191,5	32,8	18	112
63	Taikos g. 58	95,39	3,83	4769,5	191,5	32,8	18	112
64	Vaižganto g. 24	95,32	3,81	4766	190,5	32,8	18	112
65	Smėlio g. 17	95,15	3,8	4757,5	190	32,7	18	111
66	Vaižganto g. 36	95,04	3,81	4752	190,5	32,7	18	111
67	Taikos g. 23	94,81	3,79	4740,5	189,5	32,6	17	111
68	Vaižganto g. 10	94,71	3,8	4735,5	190	32,6	17	110
69	Taikos g. 65	94,58	3,8	4729	190	32,5	17	110

70	J.Basanavičiaus g. 96	94,34	3,76	4717	188	32,4	17	110
71	Smėlio g. 13	94,07	3,76	4703,5	188	32,3	17	109
72	Vaižganto g. 34C	93,92	3,75	4696	187,5	32,3	16	109
73	Taikos g. 39	93,76	3,76	4688	188	32,2	16	108
74	V.Kudirkos g. 46	93,65	3,75	4682,5	187,5	32,2	16	108
75	Taikos g. 16	92,06	3,68	4603	184	31,6	14	105
76	Vaižganto g. 22	91,94	3,69	4597	184,5	31,6	14	104
77	Užpalių g. 68	91,51	3,66	4575,5	183	31,5	13	103
78	Smėlio g. 10	91,29	3,67	4564,5	183,5	31,4	13	103
79	Aušros g. 64	90,98	3,65	4549	182,5	31,3	13	102
80	Smėlio g. 5	90,53	3,63	4526,5	181,5	31,1	12	101
81	Taikos g. 42	90,46	3,63	4523	181,5	31,1	12	101
82	Vaižganto g. 40	89,9	3,61	4495	180,5	30,9	11	100
83	Aukštakalnio g. 66	89,43	3,57	4471,5	178,5	30,7	11	99
84	Taikos g. 43	89,36	3,58	4468	179	30,7	11	99
85	Taikos g. 41	89,19	3,58	4459,5	179	30,7	11	98
86	Aušros g. 74	89,02	3,57	4451	178,5	30,6	10	98
87	Taikos g. 21	88,97	3,57	4448,5	178,5	30,6	10	98
88	J.Basanavičiaus g. 117	88,71	3,55	4435,5	177,5	30,5	10	97
89	Aušros g. 71 (1-25 bt.)	88,19	3,52	4409,5	176	30,3	9	96
90	Aušros g. 71 (26-80 bt.)	88	3,52	4400	176	30,2	9	96
91	Smėlio g. 19	87,89	3,51	4394,5	175,5	30,2	9	95
92	Taikos g. 52	87,78	3,53	4389	176,5	30,2	9	95
93	Aukštakalnio g. 86	87,46	3,5	4373	175	30,1	8	94
94	Smėlio g. 11	86,85	3,48	4342,5	174	29,8	8	93
95	Vaižganto g. 34	86,85	3,48	4342,5	174	29,8	8	93
96	V.Kudirkos g. 48	85,88	3,43	4294	171,5	29,5	6	91
97	Aukštakalnio g. 84	85,81	3,44	4290,5	172	29,5	6	91
98	Smėlio g. 2	85,7	3,42	4285	171	29,5	6	90
99	V.Kudirkos g. 24	85,6	3,43	4280	171,5	29,4	6	90
100	Smėlio g. 23	85,38	3,42	4269	171	29,3	6	90
101	Aukštakalnio g. 118	84,9	3,4	4245	170	29,2	5	89
102	J.Basanavičiaus g. 92	84,55	3,39	4227,5	169,5	29,1	5	88

103	Taikos g. 34	84,52	3,4	4226	170	29	5	88
104	Taikos g. 82	84,49	3,4	4224,5	170	29	5	88
105	Smėlio g. 16	84,41	3,38	4220,5	169	29	5	88
106	Aušros g. 93 (1-30 bt.)	84,39	3,37	4219,5	168,5	29	5	88
107	Aušros g. 87	84,27	3,38	4213,5	169	29	4	87
108	Taikos g. 60	84,26	3,39	4213	169,5	29	4	87
109	J.Basanavičiaus g. 119	83,98	3,37	4199	168,5	28,9	4	87
110	Aušros g. 65 (26-80 bt.)	83,44	3,34	4172	167	28,7	3	85
111	Aušros g. 72	83,29	3,34	4164,5	167	28,6	3	85
112	Aukštakalnio g. 82	83,06	3,33	4153	166,5	28,5	3	85
113	Taikos g. 14	82,87	3,33	4143,5	166,5	28,5	3	84
114	Taikos g. 36	82,52	3,29	4126	164,5	28,4	2	83
115	Aušros g. 65 (1-25 bt.)	82,22	3,3	4111	165	28,3	2	83
116	Taikos g. 4	82,17	3,29	4108,5	164,5	28,2	2	83
117	Krašuonos g. 3	82,08	3,3	4104	165	28,2	2	82
118	Aušros g. 67 (56-80 bt.)	82,03	3,29	4101,5	164,5	28,2	2	82
119	Vaižganto g. 60	82,02	3,27	4101	163,5	28,2	2	82
120	Smėlio g. 3	81,95	3,29	4097,5	164,5	28,2	2	82
121	Krašuonos g. 1	81,82	3,29	4091	164,5	28,1	1	82
122	Aušros g. 85	81,8	3,28	4090	164	28,1	1	82
123	Vaižganto g. 6	81,75	3,28	4087,5	164	28,1	1	82
124	Krašuonos g. 13	81,34	3,26	4067	163	28	1	81
125	Užpalių g. 79	81,33	3,26	4066,5	163	28	1	81
126	Vaižganto g. 44	81,25	3,24	4062,5	162	27,9	1	81
127	Aušros g. 69 (26-80 bt.)	81,22	3,25	4061	162,5	27,9	1	81
128	Vaižganto g. 20	81,12	3,25	4056	162,5	27,9	1	80
129	Krašuonos g. 29A	80,82	3,24	4041	162	27,8	0	80
130	Aukštakalnio g. 72	80,75	3,23	4037,5	161,5	27,8	0	79
131	Taikos g. 10	80,57	3,23	4028,5	161,5	27,7	0	79
132	Taikos g. 38	80,43	3,24	4021,5	162	27,6	0	79
133	Krašuonos g. 15	80,21	3,23	4010,5	161,5	27,6	-1	78
134	Krašuonos g. 5	80,18	3,21	4009	160,5	27,6	-1	78
135	Vaižganto g. 64	80,16	3,21	4008	160,5	27,6	-1	78

136	Aukštakalnio g. 68	79,75	3,18	3987,5	159	27,4	-1	77
137	V.Kudirkos g. 42	79,52	3,18	3976	159	27,3	-1	77
138	Aušros g. 66	79,49	3,18	3974,5	159	27,3	-2	77
139	Taikos g. 8	79,39	3,2	3969,5	160	27,3	-2	76
140	Aušros g. 56	78,95	3,16	3947,5	158	27,1	-2	75
141	Aušros g. 68	78,94	3,17	3947	158,5	27,1	-2	75
142	Aušros g. 73	78,76	3,17	3938	158,5	27,1	-2	75
143	J.Basanavičiaus g. 115	78,72	3,17	3936	158,5	27,1	-2	75
144	Aukštakalnio g. 70	78,71	3,15	3935,5	157,5	27,1	-2	75
145	Aukštakalnio g. 80	78,24	3,15	3912	157,5	26,9	-3	74
146	Vaižganto g. 28	77,54	3,12	3877	156	26,6	-4	72
147	Taikos g. 30	77,39	3,11	3869,5	155,5	26,6	-4	72
148	Sėlių g. 63	77,33	3,1	3866,5	155	26,6	-4	72
149	Taikos g. 32	77,24	3,1	3862	155	26,5	-4	72
150	Taikos g. 4a	77,11	3,09	3855,5	154,5	26,5	-4	71
151	Vaižganto g. 34A	76,9	3,07	3845	153,5	26,4	-5	71
152	Aukštakalnio g. 114	76,9	3,08	3845	154	26,4	-5	71
153	Sėlių g. 59	76,87	3,08	3843,5	154	26,4	-5	71
154	Vaižganto g. 56	76,08	3,05	3804	152,5	26,1	-6	69
155	Aukštakalnio g. 64	75,93	3,04	3796,5	152	26,1	-6	69
156	Vaižganto g. 68	75,6	3,03	3780	151,5	26	-6	68
157	Aukštakalnio g. 96	75,15	3,01	3757,5	150,5	25,8	-7	67
158	Vaižganto g. 30	74,49	3	3724,5	150	25,6	-8	66
159	Aušros g. 101	74,07	2,97	3703,5	148,5	25,5	-8	65
160	Aukštakalnio g. 74	73,81	2,96	3690,5	148	25,4	-9	64
161	Aušros g. 70	73,73	2,96	3686,5	148	25,3	-9	64
162	Vaižganto g. 46	73,46	2,93	3673	146,5	25,2	-9	63
163	Smėlio g. 18	72,96	2,94	3648	147	25,1	-10	62
164	Aukštakalnio g. 106	72,78	2,92	3639	146	25	-10	62
165	Aušros g. 93 (31-60 bt.)	72,47	2,9	3623,5	145	24,9	-10	61
166	Sėlių g. 65	71,82	2,89	3591	144,5	24,7	-11	60
167	Smėlio g. 4	70,97	2,84	3548,5	142	24,4	-12	58
168	Aukštakalnio g. 90	70,88	2,84	3544	142	24,4	-12	58

169	Aukštakalnio g. 110	70,88	2,85	3544	142,5	24,4	-12	58
170	Aušros g. 63	70,25	2,83	3512,5	141,5	24,1	-13	56
171	Sėlių g. 69	69,92	2,81	3496	140,5	24	-13	55
172	Taikos g. 24	69,6	2,78	3480	139	23,9	-14	55
173	Vaižganto g. 62	69,46	2,78	3473	139	23,9	-14	54
174	Taikos g. 40	69,33	2,78	3466,5	139	23,8	-14	54
175	Vaižganto g. 58	67,33	2,71	3366,5	135,5	23,1	-17	50
176	Vaižganto g. 66	65,66	2,63	3283	131,5	22,6	-19	46
177	Sėlių g. 67	65,36	2,62	3268	131	22,5	-19	45
178	Sėlių g. 61	65,24	2,63	3262	131,5	22,4	-19	45
179	Vaižganto g. 52	64,93	2,6	3246,5	130	22,3	-20	44
180	Aušros g. 83	64,2	2,57	3210	128,5	22,1	-20	43
181	Vaižganto g. 26	63,95	2,56	3197,5	128	22	-21	42
182	Aukštakalnio g. 116	61,46	2,46	3073	123	21,1	-24	37
183	Aušros g. 67 (1-55 bt.)	57,68	2,3	2884	115	19,8	-29	28
184	Aukštakalnio g. 112	53,36	2,15	2668	107,5	18,3	-34	19
184	Viso nerenovuoti namai	86,59	3,47	4329,5	173,5	29,8	7	92
1	Taikos g. 35	85,15	3,41	4257,5	170,5	29,3	5	
2	Aušros g. 89 (31-60 bt)	71,85	2,88	3592,5	144	24,7	-11	
3	Taikos g. 29	68,55	2,73	3427,5	136,5	23,6	-15	
4	Aušros g. 89 (1-30 bt)	66,73	2,66	3336,5	133	22,9	-17	
5	Vaižganto g. 16	58,45	2,33	2922,5	116,5	20,1	-28	
6	Aušros g. 2	49,98	1,99	2499	99,5	17,2	-38	
7	Taikos g. 73	47,6	1,91	2380	95,5	16,4	-41	
8	Vaižganto g. 18	46,72	1,89	2336	94,5	16,1	-42	
9	Vaižganto g. 8	46,5	1,87	2325	93,5	16	-42	
10	Aušros g. 95 (1-30 bt.)	45,63	1,83	2281,5	91,5	15,7	-43	
11	Aušros g. 99	45,39	1,81	2269,5	90,5	15,6	-44	
12	Aušros g. 97	43,26	1,75	2163	87,5	14,9	-46	
13	J.Basanavičiaus g. 100	42,85	1,72	2142,5	86	14,7	-47	
14	Taikos g. 50	42,71	1,72	2135,5	86	14,7	-47	
15	Taikos g. 20	42,24	1,69	2112	84,5	14,5	-48	

16	Taikos g. 5	41,71	1,66	2085,5	83	14,3	-48	
17	Aukštakalnio g. 108	41,61	1,67	2080,5	83,5	14,3	-48	
18	Vaižganto g. 14	40,56	1,63	2028	81,5	13,9	-50	
19	Aušros g. 95 (31-60 bt.)	39,95	1,61	1997,5	80,5	13,7	-51	
20	Taikos g. 28	38,35	1,53	1917,5	76,5	13,2	-52	
21	Taikos g. 18	38,01	1,51	1900,5	75,5	13,1	-53	
22	Aušros g. 69 (1-25 bt.)	37,8	1,53	1890	76,5	13	-53	
23	Taikos g. 22	37,26	1,49	1863	74,5	12,8	-54	
24	Maironio g. 13	37,2	1,5	1860	75	12,8	-54	
25	Taikos g. 53	35,88	1,44	1794	72	12,3	-56	
26	Taikos g. 26	34,7	1,41	1735	70,5	11,9	-57	
27	Taikos g. 9	33,96	1,37	1698	68,5	11,7	-58	
28	Vaižganto g. 70	33,15	1,33	1657,5	66,5	11,4	-59	
29	Taikos g. 7	31,51	1,27	1575,5	63,5	10,8	-61	
30	Taikos g. 17	30,81	1,25	1540,5	62,5	10,6	-62	
31	Taikos g. 11	28,97	1,16	1448,5	58	10	-64	
31	Viso renovuoti namai	45	1,8	2250	90	15,5	-44	
215	Vidutinis 5 aukštų namų suvartojimas	80,71	3,24	4035,5	162	27,7		

Eil. Nr. / namų sk.	Adresas	Per sezoną suvartotas vidutinis šilumos kiekis vieno kv. metro šildymui, kWh/m <sup>2</sup>	Per sezoną patirti vidutiniai kaštai už vieno kv. metro būsto šildymą, Eur/m <sup>2</sup>	Vidutinis šilumos kiekis 50 m <sup>2</sup> būsto šildymui per sezoną, kWh	Vidutiniai kaštai už 50 m <sup>2</sup> būsto šildymą per sezoną, Eur	Šilumos energijos naudojimo efektyvumas, Wh/m <sup>2</sup> /DL	Suvartojimo palyginimas su atitinkamo aukštingumo vidutiniu suvartojimu, procentais.	Nerenovuoti namai vidutiniškai suvartojo daugiau, nei atitinkamo aukštingumo renovuoti namai, procentais.
<b>Šešių - devynių aukštų namai</b>								
1	Sėlių g. 42	105,24	4,22	5262	211	36,2	36	115
2	Aušros g. 62	97,77	3,92	4888,5	196	33,6	26	100
3	Smėlio g. 14	95,5	3,81	4775	190,5	32,8	23	95
4	Smėlio g. 21	95,05	3,8	4752,5	190	32,7	23	94
5	Aušros g. 75	90,97	3,64	4548,5	182	31,3	18	86



290	Bendras vidutinis šilumos suvartojimas ir kaštai	82,2	3,29	4110	164,5	28,3		
-----	--	------	------	------	-------	------	--	--

1. Palyginamoji analizė atlikta pagal pastatų aukštingumą.
2. To paties aukštingumo namai, esantys lentelės pradžioje - neefektyviai (daugiausiai) šilumą vartojantys, šilumos netaupantys namai, o lentelės pabaigoje - efektyviai šilumą vartojantys, šilumą taupantys namai.
3. Jeigu Jūsų namo suvartojimas, palyginus su to paties aukštingumo namų vidutiniu suvartojimu yra didesnis už 0 procentų, tai reiškia, kad namas suvartojo daugiau nei vidutinis šio aukštingumo namų suvartojimas ir reikėtų pagalvoti apie šilumos taupymo priemones name. Namams esantiems lentelės pradžioje reikėtų rimtai pagalvoti apie šildymo sistemų ar viso namo renovacijos galimybes.
4. Siūlome pasilyginti Jūsų namo ir to paties aukštingumo renovuotų namų suvartojimą. Renovuotų namų vidutinis šilumos suvartojimas apie 2 kartus mažesnis nei nerenovuotų namų suvartojimas.