

**2020/2021 metų šildymo sezono vidutinio šilumos suvartojimo šildymui Utenoje  
palyginamosios analizės suvestinė**

Šildymo sezono dienolaipsniai (DL)		3396,5							
Namų skaičius	Adresas	Namo bendras naudingas plotas, m <sup>2</sup> (2019.10.30)	Per sezoną suvartotas vidutinis šilumos kiekis vieno kv. metro šildymui, kWh/m <sup>2</sup>	Per sezoną patirti vidutiniai kaštai už vieno kv. metro būsto šildymą, Eur/m <sup>2</sup>	Vidutinis šilumos kiekis 50 m <sup>2</sup> būsto šildymui per sezoną, kWh	Vidutiniai kaštai už 50 m <sup>2</sup> būsto šildymą per sezoną, Eur	Šilumos energijos naudojimo efektyvumas, Wh/m <sup>2</sup> /DL	Suvartojimo palyginimas su atitinkamo aukštingumo vidutiniu suvartojimu, procentais.	Nerenovuoti namai vidutiniškai suvartojo daugiau, nei atitinkamo aukštingumo renovuoti namai, procentais.
<b>Vieno - dviejų aukštų namai</b>									
21	Viso nerenovuoti namai	8017,83	154,05	5,64	7702,69	282	45	11	61
7	Viso renovuoti namai	2821,13	95,88	3,51	4793,77	175,37	28,2	-31	
28	Vidutinis 1-2 aukštų namų suvartojimas	10838,96	138,91	5,08	6945,56	254,23	40,9		
<b>Trijų - keturių aukštų namai</b>									
21	Viso nerenovuoti namai	22190,54	127,75	4,67	6387,57	233,66	37,6	10	76
6	Viso renovuoti namai	5874,01	72,48	2,66	3623,89	132,76	21,3	-37,6	
27	Vidutinis 3 - 4 aukštų namų suvartojimas	28064,55	116,18	4,25	5809,12	212,54	34,2		
<b>Penkių aukštų namai</b>									
184	Viso nerenovuoti namai	333306,65	105,98	3,88	5298,78	193,83	31,2	8	96
32	Viso renovuoti namai	55914,14	54,11	1,98	2705,27	98,78	15,9	-45,1	
216	Vidutinis 5 aukštų namų suvartojimas	389220,79	98,52	3,60	4926,21	180,18	29,0		
<b>Šešių - devynių aukštų namai</b>									
20	Viso nerenovuoti namai	41835,80	95,40	3,49	4769,85	174,54	28,09	2,53	47,42
1	Viso naujos statybos	3472,62	64,71	2,37	3235,64	118,50	19,05	-30,45	

21	Vidutinis šešių - devynių aukštų namų suvartojimas	45308,42	93,05	3,40	4652,26	170,25	27,4		
246	Bendras vidutinis nerenovuočių namų suvartojimas ir kaštai	405350,82	107,03	3,92	5351,34	195,77	31,5		85
46	Bendras vidutinis renovuočių ar naujos statybos namų suvartojimas ir kaštai	68081,90	57,96	2,12	2898,12	105,90	17,1		
292	Bendras vidutinis šilumos suvartojimas ir kaštai	473432,72	99,97	3,66	4998,56	182,84	29,4		

Kiekvieno namo vidutinis šilumos suvartojimas, patirti kaštai, šilumos naudojimo efektyvumas pateikti žemiau.

**2020/2021 metų šildymo sezono vidutinio šilumos suvartojimo šildymui Utenoje  
palyginamosios analizės suvestinė**

Namų skaičius	Šildymo sezono dienolaipsniai (DL)		3396,5					
	Adresas	Per sezoną suvartotas vidutinis šilumos kiekis vieno kv. metro šildymui, kWh/m <sup>2</sup>	Per sezoną patirti vidutiniai kaštai už vieno kv. metro būsto šildymą, Eur/m <sup>2</sup>	Vidutinis šilumos kiekis 50 m <sup>2</sup> būsto šildymui per sezoną, kWh	Vidutiniai kaštai už 50 m <sup>2</sup> būsto šildymą per sezoną, Eur	Šilumos energijos naudojimo efektyvumas, Wh/m <sup>2</sup> /DL	Suvartojimo palyginimas su atitinkamo aukštingumo vidutiniu suvartojimu, procentais.	Nerenovuoti namai vidutiniškai suvartojo daugiau, nei atitinkamo aukštingumo renovuoti namai, procentais.
<b>Vieno - dviejų aukštų namai</b>								
1	Kęstučio g. 9	231,04	8,47	11552,00	423,50	68,0	66	141
2	Užpalių g. 88	202,39	7,39	10119,50	369,50	59,6	46	111
3	Tauragnų g. 4	196,95	7,21	9847,50	360,50	58,0	42	105
4	A.Baranausko g. 17	176,62	6,48	8831,00	324,00	52,0	27	84
5	Hipodromo g. 2	176,59	6,46	8829,50	323,00	52,0	27	84
6	Utenio a. 10	172,29	6,31	8614,50	315,50	50,7	24	80
7	Kęstučio g. 1	171,21	6,26	8560,50	313,00	50,4	23	79
8	Kauno g. 27	169,59	6,19	8479,50	309,50	49,9	22	77
9	Kęstučio g. 6	157,02	5,74	7851,00	287,00	46,2	13	64
10	Ežero g. 5	155,39	5,68	7769,50	284,00	45,8	12	62
11	Kęstučio g. 4	155,03	5,67	7751,50	283,50	45,6	12	62
12	Vyžuonų g. 41	151,17	5,56	7558,60	278,00	44,5	9	58
13	J.Basanavičiaus g. 67	151,13	5,53	7556,50	276,50	44,5	9	58
14	Aukštakalnio g. 10,12	146,79	5,36	7339,50	268,00	43,2	6	53
15	Aušros g. 35	143,50	5,25	7175,00	262,50	42,2	3	50
16	Utenio a. 5	139,48	5,12	6974,00	256,00	41,1	0	45
17	Aukštakalnio g. 6,8	138,07	5,06	6903,50	253,00	40,7	-1	44
18	Aušros g. 82	137,14	5,02	6857,00	251,00	40,4	-1	43
19	J.Basanavičiaus g. 108	135,20	4,96	6760,00	248,00	39,8	-3	41
20	J.Basanavičiaus g. 106	116,99	4,29	5849,50	214,50	34,4	-16	22
21	J.Basanavičiaus g. 102	115,97	4,25	5798,50	212,50	34,1	-17	21
21	Viso nerenovuoti namai	154,05	5,64	7702,69	281,98	45,4	11	61
1	Bažnyčios g. 4	108,33	3,97	5416,50	198,50	31,89	-22,01	
2	J.Basanavičiaus g. 98	108,02	3,96	5401,00	198,00	31,80	-22,24	
3	Vytauto a. 2	105,79	3,88	5289,50	194,00	31,15	-23,84	
4	Aukštakalnio g. 14,16	90,90	3,32	4545,00	166,00	26,76	-34,56	
5	Aušros g. 3	88,77	3,24	4438,30	162,00	26,13	-36,10	
6	Vyžuonų g. 11A (penktas aukštas)	82,82	3,01	4141,18	150,50	24,38	-40,38	
7	Vyžuonų g. 37	78,25	2,86	3912,59	143,00	23,04	-43,67	
7	Viso renovuoti namai	95,88	3,51	4793,77	175,37	28,23	-30,98	
28	Vidutinis 1-2 aukštų namų suvartojimas	138,91	5,08	6945,56	254,23	40,9		

Namų skaičius	Adresas	Per sezoną suvartotas vidutinis šilumos kiekis vieno kv. metro šildymui, kWh/m <sup>2</sup>	Per sezoną patirti vidutiniai kaštai už vieno kv. metro būsto šildymą, Eur/m <sup>2</sup>	Vidutinis šilumos kiekis 50 m <sup>2</sup> būsto šildymui per sezoną, kWh	Vidutiniai kaštai už 50 m <sup>2</sup> būsto šildymą per sezoną, Eur	Šilumos energijos naudojimo efektyvumas, Wh/m <sup>2</sup> /DL	Suvartojimo palyginimas su atitinkamo aukštingumo vidutiniu suvartojimu, procentais.	Nerenovuoti namai vidutiniškai suvartojo daugiau, nei atitinkamo aukštingumo renovuoti namai, procentais.
<b>Trijų - keturių aukštų namai</b>								
1	J.Basanavičiaus g. 110	192,14	7,03	9607,00	351,50	56,6	65	165
2	J.Basanavičiaus g. 110B	184,34	6,73	9217,00	336,50	54,3	59	154
3	K.Donelaičio g. 12	174,36	6,37	8718,00	318,50	51,3	50	141
4	Maironio g. 17	151,08	5,53	7554,00	276,50	44,5	30	108
5	A.Baranausko g. 14	149,10	5,46	7455,00	273,00	43,9	28	106
6	Pramonės g. 2	140,55	5,14	7027,50	257,00	41,4	21	94
7	Užpalių g. 84	129,26	4,74	6463,00	237,00	38,1	11	78
8	Maironio g. 15	129,26	4,73	6463,00	236,50	38,1	11	78
9	Aušros g. 28	127,15	4,66	6357,71	233,00	37,4	9	75
10	Sėlių g. 30a	127,02	4,65	6351,00	232,50	37,4	9	75
11	Užpalių g. 82	125,84	4,59	6292,00	229,50	37,0	8	74
12	Vaižganto g. 50	121,04	4,44	6052,00	222,00	35,6	4	67
13	Aušros g. 100	120,70	4,41	6035,00	220,50	35,5	4	67
14	Kauno g. 16	115,82	4,25	5791,00	212,50	34,1	0	60
15	Užpalių g. 80	115,04	4,20	5752,00	210,00	33,9	-1	59
16	Kampo g. 3	113,98	4,16	5699,00	208,00	33,6	-2	57
17	Aukštaičių g. 1	112,01	4,10	5600,50	205,00	33,0	-4	55
18	J.Basanavičiaus g. 101	108,15	3,95	5407,50	197,50	31,8	-7	49
19	Užpalių g. 66	106,35	3,88	5317,50	194,00	31,3	-8	47
20	Užpalių g. 78	104,33	3,82	5216,50	191,00	30,7	-10	44
21	Aušros g. 92	100,07	3,66	5003,50	183,00	29,5	-14	38
21	Viso nerenovuoti namai	127,75	4,67	6387,57	233,66	37,6	10	76
1	Aukštakalnio g. 4	105,82	3,88	5291,00	194,00	31,16	-8,92	
2	Aušros g. 26	73,65	2,71	3682,50	135,50	21,68	-36,61	
3	Vyžuonų g. 11A	60,23	2,20	3011,50	110,00	17,73	-48,16	
4	Aušros g. 94	52,22	1,89	2611,00	94,50	15,37	-55,05	
5	Sėlių g. 30B	55,27	2,02	2763,50	101,00	16,27	-52,43	
6	Sėlių g. 30c	49,20	1,80	2460,00	90,00	14,49	-57,65	
6	Viso renovuoti namai	72,48	2,66	3623,89	132,76	21,3	-37,6	
27	Vidutinis 3 - 4 aukštų namų suvartojimas	116,18	4,25	5809,12	212,54	34,2		
Namų skaičius	Adresas	Per sezoną suvartotas vidutinis šilumos kiekis vieno kv. metro šildymui, kWh/m <sup>2</sup>	Per sezoną patirti vidutiniai kaštai už vieno kv. metro būsto šildymą, Eur/m <sup>2</sup>	Vidutinis šilumos kiekis 50 m <sup>2</sup> būsto šildymui per sezoną, kWh	Vidutiniai kaštai už 50 m <sup>2</sup> būsto šildymą per sezoną, Eur	Šilumos energijos naudojimo efektyvumas, Wh/m <sup>2</sup> /DL	Suvartojimo palyginimas su atitinkamo aukštingumo vidutiniu suvartojimu, procentais.	Nerenovuoti namai vidutiniškai suvartojo daugiau, nei atitinkamo aukštingumo renovuoti namai, procentais.
<b>Penkių aukštų namai</b>								
1	Aušros g. 50	144,34	5,30	7217,00	265,00	42,5	36,20	167
2	Taikos g. 19	143,54	5,26	7177,00	263,00	42,3	35,45	165
3	Smėlio g. 12	137,67	5,04	6883,50	252,00	40,5	29,91	154
4	Aukštakalnio g. 120	135,26	4,96	6763,00	248,00	39,8	28	150
5	Taikos g. 80	132,64	4,84	6632,00	242,00	39,1	25,16	145

6	Aušros g. 24	132,13	4,84	6606,50	242,00	38,9	24,68	144
7	Aušros g. 52	131,71	4,82	6585,50	241,00	38,8	24,28	143
8	Taikos g. 63	131,32	4,80	6566,00	240,00	38,7	23,92	143
9	Smėlio g. 20,22	127,77	4,66	6388,50	233,00	37,6	20,57	136
10	Smėlio g. 8	127,71	4,67	6385,50	233,50	37,6	20,51	136
11	Aušros g. 54	127,50	4,66	6375,00	233,00	37,5	20,31	136
12	Smėlio g. 6	126,49	4,62	6324,50	231,00	37,2	19,36	134
13	V.Kudirkos g. 28	126,16	4,62	6308,00	231,00	37,1	19,05	133
14	Vaižganto g. 34B	125,50	4,58	6275,00	229,00	36,9	18,42	132
15	Smėlio g. 3	125,35	4,59	6267,50	229,50	36,9	18,28	132
16	Taikos g. 69	125,26	4,57	6263,00	228,50	36,9	18,20	132
17	J.Basanavičiaus g. 90	125,17	4,56	6258,50	228,00	36,9	18,11	131
18	Taikos g. 55	124,67	4,56	6233,50	228,00	36,7	17,64	130
19	Taikos g. 31	124,65	4,55	6232,50	227,50	36,7	17,62	130
20	Taikos g. 33	124,37	4,52	6218,50	226,00	36,6	17,36	130
21	Vaižganto g. 34C	124,19	4,54	6209,50	227,00	36,6	17,19	130
22	Taikos g. 46	124,17	4,55	6208,50	227,50	36,6	17,17	129
23	Aušros g. 34c	123,96	4,54	6198,00	227,00	36,5	16,97	129
24	Taikos g. 81	123,83	4,53	6191,50	226,50	36,5	16,85	129
25	Taikos g. 64	123,71	4,51	6185,50	225,50	36,4	16,73	129
26	Taikos g. 86	123,42	4,51	6171,00	225,50	36,3	16,46	128
27	Rašytojų g. 3	123,23	4,49	6161,50	224,50	36,3	16,28	128
28	Taikos g. 75	123,12	4,49	6156,00	224,50	36,2	16,18	128
29	Taikos g. 84	123,03	4,50	6151,50	225,00	36,2	16,09	127
30	Krašuonos g. 11	122,84	4,50	6142,00	225,00	36,2	15,91	127
31	Taikos g. 67	122,69	4,48	6134,50	224,00	36,1	15,77	127
32	Taikos g. 51	121,43	4,44	6071,50	222,00	35,8	14,58	124
33	Aukštakalnio g. 88	121,38	4,44	6069,00	222,00	35,7	14,54	124
34	J.Basanavičiaus g. 117	121,19	4,43	6059,50	221,50	35,7	14,36	124
35	Taikos g. 57	120,79	4,40	6039,50	220,00	35,6	13,98	123
36	Taikos g. 59	120,58	4,40	6029,00	220,00	35,5	13,78	123
37	Taikos g. 47	120,31	4,41	6015,50	220,50	35,4	13,53	122
38	Smėlio g. 15	120,29	4,40	6014,50	220,00	35,4	13,51	122
39	Krašuonos g. 7	120,03	4,41	6001,50	220,50	35,3	13,26	122
40	Taikos g. 65	119,63	4,36	5981,50	218,00	35,2	12,88	121
41	Taikos g. 21	119,20	4,37	5960,00	218,50	35,1	12,48	120
42	Taikos g. 58	119,17	4,36	5958,50	218,00	35,1	12,45	120
43	Taikos g. 66	118,73	4,35	5936,50	217,50	35,0	12,04	119
44	J.Basanavičiaus g. 94	117,83	4,32	5891,50	216,00	34,7	11,19	118
45	Vaižganto g. 12	117,16	4,29	5858,00	214,50	34,5	10,55	117
46	Taikos g. 83	116,96	4,28	5848,00	214,00	34,4	10,37	116
47	Taikos g. 54	116,95	4,28	5847,50	214,00	34,4	10,36	116
48	J.Basanavičiaus g. 119	116,86	4,27	5843,00	213,50	34,4	10,27	116
49	Taikos g. 61	116,73	4,27	5836,50	213,50	34,4	10,15	116
50	Taikos g. 23	116,55	4,25	5827,50	212,50	34,3	9,98	115
51	Vaižganto g. 42	116,33	4,26	5816,50	213,00	34,2	9,77	115
52	V.Kudirkos g. 26	116,13	4,24	5806,50	212,00	34,2	9,58	115
53	Smėlio g. 9	116,10	4,23	5805,00	211,50	34,2	9,55	115
54	Taikos g. 71	116,03	4,24	5801,50	212,00	34,2	9,49	114
55	Vaižganto g. 36	115,98	4,24	5799,00	212,00	34,1	9,44	114
56	Vaižganto g. 22	115,65	4,23	5782,50	211,50	34,0	9,13	114
57	V.Kudirkos g. 46	115,02	4,22	5751,00	211,00	33,9	8,53	113
58	Taikos g. 45	114,69	4,19	5734,50	209,50	33,8	8,22	112
59	Vaižganto g. 24	114,68	4,19	5734,00	209,50	33,8	8,21	112
60	Taikos g. 88	114,46	4,18	5723,00	209,00	33,7	8,01	112
61	Smėlio g. 5	114,36	4,18	5718,00	209,00	33,7	7,91	111
62	Vaižganto g. 32	114,35	4,19	5717,50	209,50	33,7	7,90	111
63	Taikos g. 39	114,17	4,19	5708,50	209,50	33,6	7,73	111
64	Aušros g. 34a,34	113,87	4,17	5693,50	208,50	33,5	7,45	110
65	Smėlio g. 13	113,73	4,16	5686,50	208,00	33,5	7,32	110
66	Taikos g. 96	113,69	4,16	5684,50	208,00	33,5	7,28	110

67	J.Basanavičiaus g. 92	113,34	4,15	5667,00	207,50	33,4	6,95	109
68	J.Basanavičiaus g. 115	113,30	4,15	5665,00	207,50	33,4	6,91	109
69	V.Kudirkos g. 40	113,08	4,12	5654,00	206,00	33,3	6,70	109
70	Taikos g. 48	112,97	4,15	5648,50	207,50	33,3	6,60	109
71	Taikos g. 68	112,86	4,13	5643,00	206,50	33,2	6,50	109
72	Taikos g. 27	112,79	4,12	5639,50	206,00	33,2	6,43	108
73	Užpalių g. 68	112,56	4,12	5628,00	206,00	33,1	6,21	108
74	Taikos g. 13	112,35	4,10	5617,50	205,00	33,1	6,01	108
75	Taikos g. 74	112,30	4,11	5615,00	205,50	33,1	5,97	108
76	Taikos g. 56	112,10	4,09	5605,00	204,50	33,0	5,78	107
77	V.Kudirkos g. 24	111,66	4,08	5583,00	204,00	32,9	5,36	106
78	Taikos g. 41	111,64	4,09	5582,00	204,50	32,9	5,35	106
79	Smėlio g. 24,26	111,45	4,08	5572,50	204,00	32,8	5,17	106
80	Aušros g. 60	111,41	4,08	5570,50	204,00	32,8	5,13	106
81	Vaižganto g. 60	111,10	4,06	5555,00	203,00	32,7	4,84	105
82	Taikos g. 90	110,55	4,05	5527,50	202,50	32,5	4,32	104
83	Taikos g. 15	110,49	4,05	5524,50	202,50	32,5	4,26	104
84	Vaižganto g. 64	109,92	4,03	5496,00	201,50	32,4	3,72	103
85	Taikos g. 34	109,81	4,01	5490,50	200,50	32,3	3,62	103
86	Smėlio g. 16	109,37	4,00	5468,50	200,00	32,2	3,20	102
87	J.Basanavičiaus g. 96	109,23	3,99	5461,50	199,50	32,2	3,07	102
88	Smėlio g. 17	109,14	3,99	5457,00	199,50	32,1	2,99	102
89	Vaižganto g. 20	108,66	3,96	5433,00	198,00	32,0	3	101
90	Aukštakalnio g. 86	108,51	3,97	5425,50	198,50	31,9	2,39	101
91	Užpalių g. 79	108,30	3,97	5415,00	198,50	31,9	2,19	100
92	Vaižganto g. 40	108,20	3,96	5410,00	198,00	31,9	2,10	100
93	Aušros g. 56	107,59	3,95	5379,50	197,50	31,7	1,52	99
94	Aušros g. 65 (1-25 bt.)	107,11	3,92	5355,50	196,00	31,5	1,07	98
95	Aušros g. 71 (26-80 bt.)	107,03	3,91	5351,50	195,50	31,5	0,99	98
96	Aukštakalnio g. 66	106,81	3,90	5340,50	195,00	31,4	0,79	97
97	V.Kudirkos g. 48	106,12	3,89	5306,00	194,50	31,2	0,14	96
98	Smėlio g. 4	106,07	3,88	5303,50	194,00	31,2	0,09	96
99	Krašuonos g. 1	106,04	3,88	5302,00	194,00	31,2	0,06	96
100	Aušros g. 68	105,84	3,86	5292,00	193,00	31,2	-0,13	96
101	Aušros g. 67 (56-80 bt.)	105,78	3,88	5289,00	194,00	31,1	-0,18	96
102	Smėlio g. 10	105,78	3,85	5289,00	192,50	31,1	-0,18	96
103	Aukštakalnio g. 82	105,45	3,87	5272,50	193,50	31,0	-0,50	95
104	Aušros g. 64	105,43	3,84	5271,50	192,00	31,0	-0,51	95
105	Aušros g. 101	104,70	3,82	5235,00	191,00	30,8	-1,20	94
106	Aukštakalnio g. 118	104,62	3,82	5231,00	191,00	30,8	-1,28	93
107	Taikos g. 42	104,54	3,83	5227,00	191,50	30,8	-1,35	93
108	Aukštakalnio g. 80	104,16	3,79	5208,00	189,50	30,7	-1,71	93
109	Vaižganto g. 34	104,16	3,80	5208,00	190,00	30,7	-1,71	93
110	Taikos g. 43	104,13	3,81	5206,50	190,50	30,7	-1,74	92
111	Taikos g. 36	103,68	3,79	5184,00	189,50	30,5	-2,17	92
112	Aušros g. 85	103,50	3,78	5175,00	189,00	30,5	-2,34	91
113	Smėlio g. 11	103,37	3,77	5168,50	188,50	30,4	-2,46	91
114	Taikos g. 10	103,10	3,76	5155,00	188,00	30,4	-2,71	91
115	Aukštakalnio g. 84	102,92	3,77	5146,00	188,50	30,3	-2,88	90
116	Aušros g. 67 (1-55 bt.)	102,75	3,77	5137,50	188,50	30,3	-3,04	90
117	Taikos g. 52	102,43	3,75	5121,50	187,50	30,2	-3,35	89
118	Aukštakalnio g. 106	102,06	3,74	5103,00	187,00	30,0	-3,69	89
119	Taikos g. 38	101,65	3,73	5082,50	186,50	29,9	-4,08	88
120	Krašuonos g. 3	101,62	3,70	5081,00	185,00	29,9	-4,11	88
121	Aušros g. 69 (26-80 bt.)	101,06	3,70	5053,00	185,00	29,8	-4,64	87
122	Smėlio g. 23	100,91	3,67	5045,50	183,50	29,7	-4,78	87
123	Vaižganto g. 10	100,60	3,69	5030,00	184,50		-5,07	86
124	Taikos g. 16	100,27	3,67	5013,50	183,50	29,5	-5,38	85

125	Aušros g. 87	100,21	3,66	5010,50	183,00	29,5	-5,44	85
126	Krašuonos g. 15	100,07	3,66	5003,50	183,00	29,5	-5,57	85
127	Aukštakalnio g. 74	99,54	3,63	4977,00	181,50	29,3	-6,07	84
128	Smėlio g. 19	99,44	3,64	4972,00	182,00	29,3	-6,17	84
129	Aušros g. 71 (1-25 bt.)	99,24	3,64	4962,00	182,00	29,2	-6,36	83
130	Taikos g. 8	98,85	3,61	4942,50	180,50	29,1	-6,72	83
131	Aušros g. 65 (26-80 bt.)	98,69	3,61	4934,50	180,50	29,1	-6,87	82
132	Smėlio g. 2	98,64	3,61	4932,00	180,50	29,0	-6,92	82
133	Aušros g. 93 (1-30 bt.)	98,57	3,61	4928,50	180,50	29,0	-6,99	82
134	Taikos g. 14	98,48	3,61	4924,00	180,50	29,0	-7,07	82
135	Vaižganto g. 26	98,23	3,60	4911,50	180,00	28,9	-7,31	82
136	Aukštakalnio g. 96	97,84	3,59	4892,00	179,50	28,8	-7,68	81
137	Smėlio g. 18	97,64	3,57	4882,00	178,50	28,7	-7,87	80
138	Aukštakalnio g. 112	97,61	3,58	4880,50	179,00	28,7	-7,89	80
139	Krašuonos g. 5	97,56	3,58	4878,00	179,00	28,7	-7,94	80
140	Taikos g. 32	97,39	3,57	4869,50	178,50	28,7	-8,10	80
141	Krašuonos g. 29A	97,30	3,56	4865,00	178,00	28,6	-8,19	80
142	Taikos g. 4	96,97	3,55	4848,50	177,50	28,5	-8,50	79
143	Vaižganto g. 68	96,77	3,54	4838,50	177,00	28,5	-8,69	79
144	Aukštakalnio g. 72	96,69	3,54	4834,50	177,00	28,5	-8,76	79
145	Aušros g. 73	96,53	3,54	4826,50	177,00	28,4	-8,91	78
146	Taikos g. 82	96,40	3,53	4820,00	176,50	28,4	-9,04	78
147	Aukštakalnio g. 114	96,07	3,50	4803,50	175,00	28,3	-9,35	78
148	Aukštakalnio g. 68	95,97	3,52	4798,50	176,00	28,3	-9,44	77
149	Vaižganto g. 46	95,47	3,49	4773,50	174,50	28,1	-9,91	76
150	Vaižganto g. 62	95,39	3,48	4769,50	174,00	28,1	-9,99	76
151	Taikos g. 4a	95,35	3,53	4767,50	176,50	28,1	-10,03	76
152	Taikos g. 60	95,33	3,48	4766,50	174,00	28,1	-10,05	76
153	Vaižganto g. 34A	95,31	3,48	4765,50	174,00	28,1	-10,06	76
154	V.Kudirkos g. 42	94,78	3,47	4739,00	173,50	27,9	-10,56	75
155	Aušros g. 93 (31-60 bt.)	94,06	3,45	4703,00	172,50	27,7	-11,24	74
156	Aušros g. 66	93,62	3,45	4681,00	172,50	27,6	-11,66	73
157	Aušros g. 74	93,53	3,44	4676,50	172,00	27,5	-11,74	73
158	Taikos g. 30	93,48	3,41	4674,00	170,50	27,5	-11,79	73
159	Taikos g. 40	93,14	3,39	4657,00	169,50	27,4	-12,11	72
160	Vaižganto g. 6	93,14	3,42	4657,00	171,00	27,4	-12,11	72
161	Vaižganto g. 44	92,92	3,41	4646,00	170,50	27,4	-12,32	72
162	Sėlių g. 69	92,43	3,37	4621,50	168,50	27,2	-12,78	71
163	Aukštakalnio g. 90	92,08	3,38	4604,00	169,00	27,1	-13,11	70
164	Vaižganto g. 30	91,73	3,35	4586,50	167,50	27,0	-13,44	70
165	Aušros g. 63	91,29	3,33	4564,50	166,50	26,9	-13,86	69
166	Krašuonos g. 13	91,20	3,33	4560,00	166,50	26,9	-13,94	69
167	Taikos g. 24	90,65	3,32	4532,50	166,00	26,7	-14,46	68
168	Aukštakalnio g. 70	90,04	3,31	4502,00	165,50	26,5	-15,04	66
169	Vaižganto g. 58	89,44	3,26	4472,00	163,00	26,3	-15,60	65
170	Sėlių g. 65	89,08	3,26	4454,00	163,00	26,2	-15,94	65
171	Aukštakalnio g. 116	88,68	3,25	4434,00	162,50	26,1	-16,32	64
172	Vaižganto g. 66	88,43	3,24	4421,50	162,00	26,0	-16,56	63
173	Aušros g. 72	88,09	3,21	4404,50	160,50	25,9	-16,88	63
174	Sėlių g. 59	87,90	3,23	4395,00	161,50	25,9	-17,06	62
175	Vaižganto g. 52	87,44	3,20	4372,00	160,00	25,7	-17,49	62
176	Vaižganto g. 56	87,42	3,19	4371,00	159,50	25,7	-17,51	62
177	Aukštakalnio g. 64	86,91	3,17	4345,50	158,50	25,6	-17,99	61
178	Aušros g. 70	86,84	3,17	4342,00	158,50	25,6	-18,06	61
179	Sėlių g. 67	86,80	3,18	4340,00	159,00	25,6	-18,09	60
180	Vaižganto g. 28	86,09	3,15	4304,50	157,50	25,3	-18,76	59
181	Sėlių g. 63	85,22	3,12	4261,00	156,00	25,1	-19,59	58
182	Aušros g. 83	80,34	2,94	4017,00	147,00	23,7	-24,19	48
183	Aukštakalnio g. 110	78,91	2,90	3945,50	145,00	23,2	-25,54	46

184	Sėlių g. 61	78,63	2,87	3931,50	143,50	23,2	-25,80	45
184	Viso nerenovuoti namai	105,98	3,88	5298,78	193,83	31,2	8	96
1	Taikos g. 49	130,62	4,76	6531,00	238,00	38,46	141,42	
2	Aušros g. 89 (31-60 bt)	80,86	2,96	4043,00	148,00	23,81	49,45	
3	Aušros g. 89 (1-30 bt)	80,49	2,92	4024,50	146,00	23,70	48,76	
4	Aušros g. 2	64,01	2,33	3200,50	116,50	18,85	18,31	
5	Vaižganto g. 8	60,73	2,22	3036,50	111,00	17,88	12,24	
6	Aušros g. 99	60,43	2,20	3021,50	110,00	17,79	11,69	
7	Taikos g. 35	59,10	2,16	2955,00	108,00	17,40	9,23	
8	Taikos g. 17	58,53	2,14	2926,50	107,00	17,23	8,18	
9	Taikos g. 29	57,33	2,08	2866,50	104,00	16,88	5,96	
10	Aušros g. 95 (1-30 bt.)	56,41	2,05	2820,50	102,50	16,61	4,26	
11	Taikos g. 73	56,11	2,05	2805,50	102,50	16,52	3,70	
12	Taikos g. 50	55,37	2,02	2768,50	101,00	16,30	2,34	
13	Aušros g. 97	55,14	2,01	2757,00	100,50	16,23	1,91	
14	Vaižganto g. 18	53,74	1,97	2687,00	98,50	15,82	-0,68	
15	Maironio g. 13	52,52	1,92	2626,00	96,00	15,46	-2,93	
16	Taikos g. 22	52,37	1,91	2618,50	95,50	15,42	-3,21	
17	Taikos g. 9	51,68	1,88	2584,00	94,00	15,22	-4,48	
18	Aušros g. 95 (31-60 bt.)	50,57	1,84	2528,50	92,00	14,89	-6,53	
19	Aušros g. 69 (1-25 bt.)	49,13	1,78	2456,50	89,00	14,46	-9,20	
20	Taikos g. 18	48,74	1,78	2437,00	89,00	14,35	-9,92	
21	Taikos g. 7	48,62	1,78	2431,00	89,00	14,31	-10,14	
22	Taikos g. 11	48,53	1,77	2426,50	88,50	14,29	-10,30	
23	J.Basanavičiaus g. 100	47,18	1,73	2359,00	86,50	13,89	-12,80	
24	Taikos g. 20	46,92	1,72	2346,00	86,00	13,81	-13,28	
25	Aukštakalnio g. 108	46,80	1,71	2340,00	85,50	13,78	-13,50	
26	Vaižganto g. 16	46,72	1,71	2336,00	85,50	13,76	-13,65	
27	Taikos g. 5	45,94	1,68	2297,00	84,00	13,53	-15,09	
28	Taikos g. 53	45,08	1,66	2254,00	83,00	13,27	-16,68	
29	Taikos g. 28	44,03	1,62	2201,50	81,00	12,96	-18,62	
30	Vaižganto g. 70	43,85	1,61	2192,50	80,50	12,91	-18,95	
31	Taikos g. 26	39,34	1,44	1967,00	72,00	11,58	-27,29	
32	Vaižganto g. 14	37,97	1,38	1898,50	69,00	11,18	-29,82	
32	Viso renovuoti namai	54,11	1,98	2705,27	98,78	15,9	-45,1	
	Vidutinis 5 aukštų namų suvartojimas	98,52	3,60	4926,21	180,18	29,0		
Namų skaičius	Adresas	Per sezoną suvartotas vidutinis šilumos kiekis vieno kv. metro šildymui, kWh/m <sup>2</sup>	Per sezoną patirti vidutiniai kaštai už vieno kv. metro būsto šildymą, Eur/m <sup>2</sup>	Vidutinis šilumos kiekis 50 m <sup>2</sup> būsto šildymui per sezoną, kWh	Vidutiniai kaštai už 50 m <sup>2</sup> būsto šildymą per sezoną, Eur	Šilumos energijos naudojimo efektyvumas, Wh/m <sup>2</sup> /DL	Suvartojimo palyginimas su atitinkamo aukštingumo vidutiniu suvartojimu, procentais.	Nerenovuoti namai vidutiniškai suvartojo daugiau, nei atitinkamo aukštingumo renovuoti namai, procentais.
<b>Sešių - devynių aukštų namai</b>								
1	Sėlių g. 42	116,83	4,28	5841,50	214,00	34,4	40,09	80,54
2	Smėlio g. 14	116,59	4,27	5829,50	213,50	34,3	39,80	80,17
3	Smėlio g. 21	114,55	4,20	5727,50	210,00	33,7	37,36	77,01
4	Taikos g. 78	111,93	4,11	5596,50	205,50	33,0	34,22	72,96
5	Taikos g. 1	110,62	4,04	5531,00	202,00	32,6	32,64	70,94
6	V.Kudirkos g. 44	109,79	4,02	5489,50	201,00	32,3	31,65	69,66



7	Aušros g. 75	109,11	3,99	5455,50	199,50	32,1	30,83	68,61
8	V.Kudirkos g. 30	107,72	3,94	5386,00	197,00	31,7	29,17	66,46
9	V.Kudirkos g. 32	106,15	3,89	5307,50	194,50	31,3	27,28	64,03
10	Taikos g. 94	105,30	3,86	5265,00	193,00	31,0	26,27	62,72
11	Aušros g. 77	104,86	3,84	5243,00	192,00	30,9	25,74	62,04
12	V.Kudirkos g. 34	103,62	3,77	5181,00	188,50	30,5	24,25	60,12
13	Taikos g. 92	103,07	3,76	5153,50	188,00	30,3	23,59	59,27
14	Taikos g. 72	102,86	3,76					58,95
15	Aušros g. 62	102,58	3,74	5129,00	187,00	30,2	23,00	58,52
16	Aukštakalnio g. 78	101,62	3,72	5081,00	186,00	29,9	21,85	57,03
17	Taikos g. 3	101,25	3,70	5062,50	185,00	29,8	21,41	56,46
18	Aukštaičių g. 11	98,55	3,61	4927,50	180,50	29,0	18,17	52,29
19	Taikos g. 76	95,02	3,49	4751,00	174,50	28,0	13,94	46,83
20	Krašunos g. 17 (1-23 bt.)	93,15	3,42	4657,50	171,00	27,4	11,70	43,94
20	Viso nerenovuoti namai	84,95	3,11	4247,33	155,37	25,01	1,86	31,27
1	V.Kudirkos g. 22	64,71	2,37	3235,64	118,50	19,05	-22,40	
1	Viso naujos statybos	64,71	2,37	3235,64	118,50	19,05	-22,40	
21	Vidutinis šešių - devynių aukštų namų suvartojimas	83,40	3,05	4169,79	152,54	24,6		
246	Bendras vidutinis nerenovuotų namų suvartojimas ir kaštai	105,95	3,88	5297,41	193,79	31,2		83
46	Bendras vidutinis renovuotų ar naujos statybos namų suvartojimas ir kaštai	57,96	2,12	2898,12	105,90	17,1		
292	Bendras vidutinis šilumos suvartojimas ir kaštai	99,05	3,62	4952,39	181,15	29,2		

1. Palyginamoji analizė atlikta pagal pastatų aukštingumą.

2. To paties aukštingumo namai, esantys lentelės pradžioje - neefektyviai (daugiausiai) šilumą vartojantys, šilumos netaupantys namai, o lentelės pabaigoje - efektyviai šilumą vartojantys, šilumą taupantys namai.

3. Jeigu Jūsų namo suvartojimas, palyginus su to paties aukštingumo namų vidutiniu suvartojimu yra didesnis už 0 procentų, tai reiškia, kad namas suvartoja daugiau nei vidutinis šio aukštingumo namų suvartojimas ir reikėtų pagalvoti apie šilumos taupymo priemones name. Namams esantiems lentelės pradžioje reikėtų rimtai pagalvoti apie šildymo sistemų ar viso namo renovacijos galimybes.

4. Siūlome pasilyginti Jūsų namo ir to paties aukštingumo renovuotų namų suvartojimą.

Renovuotų namų vidutinis šilumos suvartojimas apie 2 kartus mažesnis nei nerenovuotų namų suvartojimas.