

Šilumos suvartojimo ir mokėjimų už šilumą analizė Lietuvos miestų daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (2025 m. balandžio mėn.)

Vidutinė lauko oro temperatūra, C	5,7
Dienolaisniai	196,8
Vidutinis šilumos suvartojimas šildymui daugiabučiuose namuose kWh/m2	5,557
Vidutinis mokėjimas už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	0,38 EUR/m2

Pastatų grupės kategorija pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Namo renovacijos tipas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis pastate:										Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m ² ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)							
						Iš viso		Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Su nepaskirstytu karštu vandeniu	Bendrosioms reikmėms	Butų ir kitų patalpų šildymui	Namo plotas	MWh	m ²								MWh	m ²	MWh/m ² mėn	Eur/MWh	Eur/m ² mėn	kWh/mėn	Eur/mėn
						vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	19								20	21	22	23	24	25	26
I	1	Taikos g. 40, Utena	renovuotas	40	iki 1992	14,5	4,3	5,6	-0,2	0,0	4,8	2252,8	4,8	2252,8	0,00213	68,70	0,15	127,81	8,78										
I	2	Taikos g. 53, Utena	renovuotas	20	iki 1992	8,7	2,3	3,6	0,2	0,0	2,6	1103,2	2,6	1103,2	0,00232	68,70	0,16	139,09	9,56										
I	3	Vaižganto g. 14, Utena	renovuotas	45	iki 1992	15,0	3,1	7,4	-0,1	0,0	4,6	1870,1	4,6	1870,1	0,00248	68,70	0,17	148,78	10,22										
I	4	Vaižganto g. 70, Utena	renovuotas	61	iki 1992	22,6	4,8	9,7	0,2	0,0	8,0	3120,2	8,0	3120,2	0,00255	68,70	0,18	153,20	10,52										
I	5	Užpeliių g. 79, Utena	renovuotas	30	iki 1992	10,9	2,1	5,0	-0,4	0,0	4,2	1553,8	4,2	1553,8	0,00272	68,70	0,19	163,39	11,23										
I	6	Sėlių g. 59, Utena	renovuotas	60	iki 1992	22,2	4,2	8,7	0,1	0,0	9,1	3137,0	9,1	3137,0	0,00291	68,70	0,20	174,48	11,99										
I	7	Maironio g. 13, Utena	renovuotas	45	iki 1992	17,6	3,1	8,9	-0,2	0,0	5,8	1888,3	5,8	1888,3	0,00306	68,70	0,21	183,45	12,60										
I	8	Taikos g. 8, Utena	renovuotas	61	iki 1992	24,6	5,6	9,5	-0,5	0,0	10,0	3135,2	10,0	3135,2	0,00320	68,70	0,22	191,89	13,18										
I	9	Taikos g. 38, Utena	renovuotas	40	iki 1992	17,3	3,9	6,6	-0,9	0,0	7,7	2278,3	7,7	2278,3	0,00336	68,70	0,23	201,62	13,85										
I	10	Aušros g. 24, Utena	renovuotas	27	iki 1992	14,0	3,7	4,0	-0,2	0,0	6,6	1837,4	6,6	1837,4	0,00359	68,70	0,25	215,68	14,82										
II	1	Aukštakalnio g. 74, Utena	nerenuvotas	15	1993	9,5	1,2	2,2	1,4	0,0	4,7	1117,4	4,7	1117,4	0,00417	68,70	0,29	250,25	17,19										
II	2	Aukštaičių g. 11, Utena	nerenuvotas	24	1994	11,0	2,4	2,2	0,5	0,0	5,8	1308,6	5,8	1308,6	0,00447	68,70	0,31	268,12	18,42										
II	3	Krašuonos g. 3, Utena	nerenuvotas	22	iki 1992	10,6	1,6	3,5	-0,1	0,0	5,5	1189,9	5,5	1189,9	0,00466	68,70	0,32	279,32	19,19										
II	4	Krašuonos g. 9, Utena	nerenuvotas	40	1992	19,0	3,0	6,0	-0,7	0,0	10,7	2157,5	10,7	2157,5	0,00496	68,70	0,34	297,32	20,43										
II	5	Aukštakalnio g. 114, Utena	nerenuvotas	20	iki 1992	10,7	1,4	3,4	0,2	0,0	5,7	1135,1	5,7	1135,1	0,00503	68,70	0,35	301,66	20,72										
II	6	V.Kudirkos g. 44, Utena	nerenuvotas	38	1993	22,2	3,6	8,2	-0,4	0,0	10,8	2051,0	10,8	2051,0	0,00528	68,70	0,36	316,88	21,77										
II	7	Aukštakalnio g. 112, Utena	nerenuvotas	20	iki 1992	10,9	1,6	3,9	-0,4	0,0	5,8	1074,3	5,8	1074,3	0,00536	68,70	0,37	321,33	22,08										
II	8	Aukštakalnio g. 96, Utena	nerenuvotas	20	1992	10,9	1,6	3,4	-0,2	0,0	6,1	1100,5	6,1	1100,5	0,00551	68,70	0,38	330,66	22,72										
II	9	Aukštakalnio g. 118, Utena	nerenuvotas	22	iki 1992	9,4	1,3	3,0	-0,2	0,0	5,3	921,0	5,3	921,0	0,00575	68,70	0,40	345,05	23,70										
II	10	J.Basanavičiaus g. 115, Utena	nerenuvotas	22	1992	13,0	1,5	4,0	0,2	0,0	7,3	1235,4	7,3	1235,4	0,00594	68,70	0,41	356,68	24,50										
III	1	Kauno g. 16, Utena	nerenuvotas	45	iki 1992	22,1	2,1	8,3	0,1	0,0	11,6	1783,0	11,6	1783,0	0,00651	68,70	0,45	390,41	26,82										
III	2	Sėlių g. 65, Utena	nerenuvotas	30	iki 1992	16,8	2,8	4,3	-0,6	0,0	10,3	1558,5	10,3	1558,5	0,00660	68,70	0,45	396,00	27,20										
III	3	K. Donelaičio g. 12, Utena	nerenuvotas	17	iki 1992	8,9	0,9	2,7	-0,1	0,0	5,3	781,8	5,3	781,8	0,00680	68,70	0,47	407,77	28,01										
III	4	A. Baranauko g. 17, Utena	nerenuvotas	5	iki 1992	2,6	0,0	0,8	0,2	0,0	1,6	230,1	1,6	230,1	0,00703	68,70	0,48	422,05	28,99										
III	5	Taikos g. 76, Utena	nerenuvotas	37	iki 1992	25,3	2,7	8,3	-0,4	0,0	14,7	2044,0	14,7	2044,0	0,00717	68,70	0,49	430,22	29,56										
III	6	Taikos g. 37, Utena	nerenuvotas	20	iki 1992	14,4	1,3	4,5	0,5	0,0	8,0	1098,3	8,0	1098,3	0,00732	68,70	0,50	439,25	30,18										
III	7	Taikos g. 23, Utena	nerenuvotas	40	iki 1992	26,9	4,4	7,9	-1,2	0,0	15,8	2141,0	15,8	2141,0	0,00739	68,70	0,51	443,59	30,47										
III	8	Užpeliių g. 68, Utena	nerenuvotas	22	iki 1992	14,4	1,5	4,4	-0,1	0,0	8,6	1148,4	8,6	1148,4	0,00752	68,70	0,52	451,08	30,99										
III	9	Taikos g. 39, Utena	nerenuvotas	20	iki 1992	13,6	1,4	4,3	-0,3	0,0	8,2	1057,4	8,2	1057,4	0,00775	68,70	0,53	464,87	31,94										
III	10	J.Basanavičiaus g. 102, Utena	nerenuvotas	11	iki 1992	7,0	0,4	2,1	0,1	0,0	4,4	554,2	4,4	554,2	0,00791	68,70	0,54	474,31	32,59										
IV	1	J.Basanavičiaus g. 108, Utena	nerenuvotas	6	iki 1992	5,0	0,7	1,6	-0,1	0,0	2,8	337,6	2,8	337,6	0,00817	68,70	0,56	490,08	33,67										
IV	2	Maironio g. 17, Utena	nerenuvotas	52	iki 1992	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	1066,5	9,2	1066,5	0,00863	68,70	0,59	517,60	35,56										
IV	3	J.Basanavičiaus g. 67, Utena	nerenuvotas	4	iki 1992	3,3	0,2	1,0	-0,1	0,0	2,2	247,1	2,2	247,1	0,00871	68,70	0,60	522,65	35,91										
IV	4	J.Basanavičiaus g. 106, Utena	nerenuvotas	12	iki 1992	8,0	0,8	2,4	0,0	0,0	4,9	543,9	4,9	543,9	0,00895	68,70	0,61	536,86	36,88										
IV	5	Kauno g. 27, Utena	nerenuvotas	6	iki 1992	5,7	0,7	1,6	0,1	0,0	3,2	328,9	3,2	328,9	0,00984	68,70	0,68	590,40	40,56										
IV	6	Kęstučio g. 4, Utena	nerenuvotas	8	iki 1992	7,5	0,3	2,1	0,0	0,0	5,1	509,4	5,1	509,4	0,01009	68,70	0,69	605,54	41,60										
IV	7	J.Basanavičiaus g. 110B, Utena	nerenuvotas	18	iki 1992	9,9	2,4	0,0	-1,0	0,0	8,5	788,3	8,5	788,3	0,01081	68,70	0,74	648,72	44,57										
IV	8	Utenio a. g. 10, Utena	nerenuvotas	6	iki 1992	5,0	0,5	0,8	0,1	0,0	3,6	325,0	3,6	325,0	0,01110	68,70	0,76	666,01	45,75										
IV	9	Utenio a. g. 5, Utena	nerenuvotas	6	iki 1992	4,9	0,4	0,7	-0,2	0,0	4,0	323,7	4,0	323,7	0,01224	68,70	0,84	734,50	50,46										
IV	10	J.Basanavičiaus g. 110, Utena	nerenuvotas	12	iki 1992	8,0	1,0	0,0	-0,2	0,0	7,1	529,6	7,1	529,6	0,01347	68,70	0,93	808,12	55,52										

Paaikškinimai:

Vidutinis šilumos suvartojimas šildymui daugiabučiuose q_{gv} namuose (DGN) per ataskaitinį mėnesį - pateikite visų CŠT šiluma aprūpinamų daugiabučių gyvenamųjų namų, kuriems šilumą tiekia Jūsų įmonė, vidutinį šilumos suvartojimą (MWh) 1 m² buto šildymui per ataskaitinį mėnesį, t.y. :

$$\text{Vidutinis šilumos suvartojimas šildymui DGN} = \frac{\text{Visa apmokestinta šiluma šildymui gyventojams (MWh)}}{\text{Visų daugiabučių namų butų plotas (m}^2\text{)}}$$

Pastatų grupės kategorija pagal šilumos suvartojimą:

I. Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, apšiltinti, modernizuoti namai ir namai su individualiu šildymo reguliavimu ir apskaita) t.y. vidutiniškai apie 10 kWh/m² šildymo sezono metu;

II. Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai šilumos (modernizuoti ar kiti kažkiek taupantys šilumą namai. Taip pat naujos statybos namai, tačiau turintys didelius vitrininius langus, kur atitvarų varža atitinka tik minimalius šiuolaikinius reikalavimus, nedidelio aukštingumo ir mažiau energetiškai efektyvios pastato formos ir panašūs kiti)) t.y. vidutiniškai apie **15 kWh/m²** šildymo sezono metu;

III. Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (pastatyti iki 1992 m., neapšiltinti, nusidėvėję, kuriuose nuo jų pastatymo dienos neatlikti jokie didesni remonto darbai. Senos nesubalansuotos vidaus šildymo ir karšto vandens sistemos, dalikliai individualiai šilumos apskaitai neįrengti, karšto vandens suvartojimą deklaruoja patys gyventojai)) t.y. vidutiniškai apie **21 kWh/m²** šildymo sezono metu;

IV. Daugiabučiai suvartojantys labai daug šilumos (senos statybos, nerenovuoti, labai prastos šiluminės izoliacijos namai. Senos nesubalansuotos vidaus šildymo ir karšto vandens sistemos) t.y. vidutiniškai apie **35 kWh/m²** ir daugiau šildymo sezono metu;