

Šilumos suvartojimo ir mokėjimų už šilumą analizė Lietuvos miestų daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (2025 m. lapkričio mėn.)

Vidutinė lauko oro temperatūra, C	3
Dienolaisniai	450
Vidutinis šilumos suvartojimas šildymui daugiabučiuose namuose kWh/m2	12,756
Vidutinis mokėjimas už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	0,73 EUR/m2

Pastatų grupės kategorija pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Namo renovacijos tipas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis pastate:										Apmokėta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m ² ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)									
						Iš viso	Karštam vandeniu ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Su nepaskirstytu karštu vandeniu	Bendrosioms reikmėms	Butų ir kitų patalpų šildymui	Namo plotas	MWh		m ²								Eur/MWh		Eur/m ² mėn		kWh/mėn		Eur/mėn		
													11	12	13								14	15	16	17	18	19	20	21	22
I	1	Taikos g. 50, Utena	renovuotas	20	iki 1992	11,7	1,6	4,8	-0,4	0,0	5,7	1040,3	5,7	1040,3	0,00546	57,20	0,31	327,62	18,74												
I	2	Kupiškio g. 51, Utena	nerenuvuotas	73	2009	52,1	8,6	10,6	-1,7	0,0	34,6	6140,5	34,6	6140,5	0,00564	57,20	0,32	338,11	19,34												
I	3	Taikos g. 63, Utena	renovuotas	20	iki 1992	13,2	2,4	4,6	-0,3	0,0	6,5	1070,8	6,5	1070,8	0,00609	57,20	0,35	365,52	20,91												
I	4	Taikos g. 36, Utena	renovuotas	40	iki 1992	25,0	3,9	6,9	0,0	0,0	14,3	2290,8	14,3	2290,8	0,00624	57,20	0,36	374,20	21,40												
I	5	Sėlių g. 59, Utena	renovuotas	60	iki 1992	35,9	5,1	10,7	-0,7	0,0	20,8	3137,0	20,8	3137,0	0,00663	57,20	0,38	398,01	22,77												
I	6	Vaižganto g. 14, Utena	renovuotas	45	iki 1992	23,7	3,6	7,6	-0,3	0,0	12,9	1870,1	12,9	1870,1	0,00691	57,20	0,40	414,43	23,71												
I	7	Vaižganto g. 12, Utena	renovuotas	56	iki 1992	33,3	4,2	11,3	-0,2	0,0	18,0	2528,0	18,0	2528,0	0,00714	57,20	0,41	428,38	24,50												
I	8	Taikos g. 38, Utena	renovuotas	40	iki 1992	26,6	2,7	7,2	0,1	0,0	16,6	2278,3	16,6	2278,3	0,00730	57,20	0,42	438,09	25,06												
I	9	Vaižganto g. 34, Utena	renovuotas	30	iki 1992	19,2	1,9	5,8	-0,2	0,0	11,7	1564,0	11,7	1564,0	0,00750	57,20	0,43	449,76	25,73												
I	10	Aukštakainio g. 108, Utena	nerenuvuotas	20	2007	17,9	2,4	3,0	-0,3	0,0	12,8	1672,0	12,8	1672,0	0,00766	57,20	0,44	459,32	26,27												
II	1	Sėlių g. 30b, Utena	renovuotas	9	1993	6,8	0,6	2,0	0,1	0,0	4,1	450,9	4,1	450,9	0,00907	57,20	0,52	544,37	31,14												
II	2	Maironio g. 13, Utena	renovuotas	45	iki 1992	30,5	2,3	10,1	-0,1	0,0	18,2	1888,3	18,2	1888,3	0,00962	57,20	0,55	577,09	33,01												
II	3	Vyžuonų g. 37, Utena	renovuotas	7	iki 1992	5,1	0,5	1,2	-0,1	0,0	3,5	334,2	3,5	334,2	0,01047	57,20	0,60	628,15	35,93												
II	4	J.Basanavičiaus g. 103, Utena	nerenuvuotas	40	1993	34,4	3,1	7,4	-0,2	0,0	24,1	2252,6	24,1	2252,6	0,01071	57,20	0,61	642,68	36,76												
II	5	Aukštakainio g. 116, Utena	nerenuvuotas	20	1992	17,2	1,6	3,3	0,1	0,0	12,3	1116,3	12,3	1116,3	0,01103	57,20	0,63	662,06	37,87												
II	6	Krašuonos g. 17 II korp., Utena	nerenuvuotas	23	1994	21,0	2,1	4,4	-0,5	0,0	15,0	1328,5	15,0	1328,5	0,01126	57,20	0,64	675,60	38,64												
II	7	Aukštakainio g. 74, Utena	nerenuvuotas	15	1993	17,1	1,4	3,0	-0,2	0,0	13,0	1117,4	13,0	1117,4	0,01159	57,20	0,66	695,63	39,79												
II	8	Aukštakainio g. 90, Utena	nerenuvuotas	20	1995	17,0	1,6	3,2	-0,2	0,0	12,4	1035,8	12,4	1035,8	0,01197	57,20	0,68	718,48	41,10												
II	9	Krašuonos g. 17, Utena	nerenuvuotas	23	1994	21,9	2,5	4,2	-0,8	0,0	16,0	1308,8	16,0	1308,8	0,01221	57,20	0,70	732,60	41,90												
II	10	V. Kudirkos g. 44, Utena	nerenuvuotas	38	1993	38,0	3,8	8,6	-0,5	0,0	26,1	2051,5	26,1	2051,5	0,01274	57,20	0,73	764,28	43,72												
III	1	J.Basanavičiaus g. 98, Utena	nerenuvuotas	11	iki 1992	11,4	0,7	2,4	0,2	0,0	8,2	556,9	8,2	556,9	0,01469	57,20	0,84	881,10	50,40												
III	2	Aušros g. 87, Utena	nerenuvuotas	10	iki 1992	12,6	0,6	2,4	-0,1	0,0	9,7	650,2	9,7	650,2	0,01490	57,20	0,85	894,05	51,14												
III	3	J.Basanavičiaus g. 96, Utena	nerenuvuotas	55	iki 1992	56,1	3,6	14,1	0,5	0,0	37,9	1553,3	37,9	2508,5	0,01510	57,20	0,86	906,08	51,83												
III	4	Aušros g. 62, Utena	nerenuvuotas	108	iki 1992	74,4	5,8	19,3	-1,2	0,0	50,5	3287,3	50,5	3287,3	0,01536	57,20	0,88	921,69	52,72												
III	5	Užpalių g. 68, Utena	nerenuvuotas	22	iki 1992	24,3	1,6	5,0	-0,4	0,0	18,1	1148,4	18,1	1148,4	0,01575	57,20	0,90	945,19	54,07												
III	6	Smėlio g. 12, Utena	nerenuvuotas	22	iki 1992	24,4	2,3	4,1	-0,4	0,0	18,4	1149,3	18,4	1149,3	0,01602	57,20	0,92	961,04	54,97												
III	7	Smėlio g. 14, Utena	nerenuvuotas	73	iki 1992	62,4	4,3	11,1	0,2	0,0	46,9	2890,0	46,9	2890,0	0,01622	57,20	0,93	973,25	55,67												
III	8	Taikos g. 33, Utena	nerenuvuotas	20	iki 1992	24,1	1,4	4,8	0,1	0,0	17,8	1062,6	17,8	1062,6	0,01675	57,20	0,96	1004,94	57,48												
III	9	Taikos g. 41, Utena	nerenuvuotas	20	iki 1992	24,6	1,9	4,1	0,2	0,0	18,4	1061,5	18,4	1061,5	0,01731	57,20	0,99	1038,61	59,41												
III	10	Vaižganto g. 22, Utena	nerenuvuotas	120	iki 1992	48,4	5,8	0,0	-0,9	0,0	43,5	2470,1	43,5	2470,1	0,01761	57,20	1,01	1056,72	60,44												
IV	1	Pramonės g. 2, Utena	nerenuvuotas	9	iki 1992	39,0	1,6	0,0	0,0	0,0	37,5	1980,2	37,5	1980,2	0,01892	57,20	1,08	1135,34	64,94												
IV	2	Taikos g. 49, Utena	nerenuvuotas	20	iki 1992	27,6	2,7	4,7	-0,8	0,0	20,9	1064,9	20,9	1064,9	0,01964	57,20	1,12	1178,56	67,41												
IV	3	Kęstučio g. 6, Utena	nerenuvuotas	7	iki 1992	10,1	0,5	2,8	0,0	0,0	6,9	336,8	6,9	336,8	0,02035	57,20	1,16	1221,20	69,85												
IV	4	Utenio a. g. 5, Utena	nerenuvuotas	6	iki 1992	7,8	0,2	1,0	-0,1	0,0	6,7	323,7	6,7	323,7	0,02057	57,20	1,18	1234,29	70,60												
IV	5	A. Baranausko g. 17, Utena	nerenuvuotas	5	iki 1992	5,7	0,1	0,8	0,0	0,0	4,8	230,1	4,8	230,1	0,02074	57,20	1,19	1244,23	71,17												
IV	6	Kauno g. 27, Utena	nerenuvuotas	6	iki 1992	9,0	0,6	1,5	-0,1	0,0	7,0	328,9	7,0	328,9	0,02123	57,20	1,21	1273,84	72,86												
IV	7	Utenio a. 10, Utena	nerenuvuotas	6	iki 1992	8,3	0,5	1,0	-0,2	0,0	6,9	325,0	6,9	325,0	0,02131	57,20	1,22	1278,32	73,12												
IV	8	Kęstučio g. 4, Utena	nerenuvuotas	8	iki 1992	14,1	0,3	2,3	-0,1	0,0	11,6	509,4	11,6	509,4	0,02273	57,20	1,30	1363,90	78,01												
IV	9	J.Basanavičiaus g. 110, Utena	nerenuvuotas	12	iki 1992	15,1	0,9	0,0	-0,1	0,0	14,2	529,6	14,2	529,6	0,02688	57,20	1,54	1612,50	92,24												
IV	10	Kęstučio g. 9, Utena	nerenuvuotas	5	iki 1992	6,6	0,3	1,0	-0,1	0,0	5,3	192,6	5,3	192,6	0,02773	57,20	1,59	1663,80	95,17												

Paaškinimai:

Vidutinis šilumos suvartojimas šildymui daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (DGN) per ataskaitinį mėnesį - pateikite visų CŠT šiluma aprūpinamų daugiabučių gyvenamųjų namų, kuriems šilumą tiekia Jūsų įmonė, vidutinį šilumos suvartojimą (MWh) 1 m² buto šildymui per ataskaitinį mėnesį, t.y. :

Vidutinis šilumos suvartojimas šildymui DGN = $\frac{\text{Visa apmokėta šiluma šildymui gyventojams (MWh)}}{\text{Visų daugiabučių namų butų plotas (m}^2\text{)}}$

Pastatų grupės kategorija pagal šilumos suvartojimą:

I. Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, apšiltinti, modernizuoti namai ir namai su individualiu šildymo reguliavimu ir apskaita) t.y. vidutiniškai apie 10 kWh/m² šildymo sezono metu;

II. Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai šilumos (modernizuoti ar kiti kažkiek taupantys šilumą namai. Taip pat naujos statybos namai, tačiau turintys didelius vitrininius langus, kur atitvarų varža atitinka tik minimalius šiuolaikinius reikalavimus, nedidelio aukštingumo ir mažiau energetiškai efektyvios pastato formos ir panašūs kiti)) t.y. vidutiniškai apie **15 kWh/m²** šildymo sezono metu;

III. Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (pastatyti iki 1992 m., neapšiltinti, nusidėvėję, kuriuose nuo jų pastatymo dienos neatlikti jokie didesni remonto darbai. Senos nesubalansuotos vidaus šildymo ir karšto vandens sistemos, dalikliai individualiai šilumos apskaitai neįrengti, karšto vandens suvartojimą deklaruoja patys gyventojai)) t.y. vidutiniškai apie **21 kWh/m²** šildymo sezono metu;

IV. Daugiabučiai suvartojantys labai daug šilumos (senos statybos, nerenovuoti, labai prastos šiluminės izoliacijos namai. Senos nesubalansuotos vidaus šildymo ir karšto vandens sistemos) t.y. vidutiniškai apie **35 kWh/m²** ir daugiau šildymo sezono metu;