

Šilumos suvartojimo ir mokėjimų už šilumą analizė Lietuvos miestų daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (2025 m. gruodžio mėn.)

Vidutinė lauko oro temperatūra, C	1,4
Dienolaisniai	498
Vidutinis šilumos suvartojimas šildymui daugiabučiuose namuose kWh/m2	13,433
Vidutinis mokėjimas už šilumą 1 m <sup>2</sup> ploto šildymui (su PVM)	0,81 EUR/m2

Pastatų grupės kategorija pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Namo renovacijos tipas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis pastate:										Apmokėta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m <sup>2</sup> ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)	
						Iš viso	Karštam vandeniu ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Su nepaskirstytu karštu vandeniu	Bendrosioms reikmėms	Butų ir kitų patalpų šildymui	Namo plotas	MWh	m <sup>2</sup>	MWh								m <sup>2</sup>
7	8	9	10	vnt.	metai	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
I	1	Taikos g. 50, Utena	renovuotas	20	iki 1992	12,1	0,8	4,8	0,4	0,0	6,1	1040,3	6,1	1040,3	0,00584	60,00	0,35	350,69	21,04				
I	2	Taikos g. 20, Utena	nerenuvuotas	60	iki 1992	34,8	4,5	11,0	0,5	0,0	18,7	3128,3	18,7	3128,3	0,00599	60,00	0,36	359,46	21,57				
I	3	Kupškiečio g. 51, Utena	renovuotas	73	2009	56,4	7,0	10,6	1,4	0,0	37,5	6140,5	37,5	6140,5	0,00610	60,00	0,37	366,18	21,97				
I	4	Vaižganto g. 70, Utena	renovuotas	61	iki 1992	37,0	4,8	11,0	1,3	0,0	19,9	3120,2	19,9	3120,2	0,00638	60,00	0,38	382,97	22,98				
I	5	J.Basanavičiaus g. 100, Utena	renovuotas	55	iki 1992	32,1	4,5	10,4	0,0	0,0	17,2	2498,0	17,2	2498,0	0,00687	60,00	0,41	412,45	24,75				
I	6	Vaižganto g. 12, Utena	renovuotas	56	iki 1992	34,2	4,4	11,3	0,7	0,0	17,8	2528,0	17,8	2528,0	0,00704	60,00	0,42	422,36	25,34				
I	7	Aušros g. 97, Utena	renovuotas	50	iki 1992	32,3	4,0	8,9	0,6	0,0	18,8	2625,0	18,8	2625,0	0,00716	60,00	0,43	429,65	25,78				
I	8	Taikos g. 9, Utena	renovuotas	20	iki 1992	14,0	1,8	4,0	0,4	0,0	7,8	1076,8	7,8	1076,8	0,00726	60,00	0,44	435,55	26,13				
I	9	Aušros g. 94, Utena	renovuotas	13	iki 1992	8,3	1,3	1,5	0,2	0,0	5,3	705,4	5,3	705,4	0,00755	60,00	0,45	453,28	27,20				
I	10	Vaižganto g. 14, Utena	nerenuvuotas	45	iki 1992	26,1	3,7	7,6	0,2	0,0	14,7	1870,1	14,7	1870,1	0,00784	60,00	0,47	470,16	28,21				
II	1	Taikos g. 61, Utena	renovuotas	20	iki 1992	17,0	1,8	3,6	0,2	0,0	11,4	1106,7	11,4	1106,7	0,01030	60,00	0,62	618,08	37,09				
II	2	J.Basanavičiaus g. 28a, Utena	nerenuvuotas	20	2025	11,0	0,4	0,0	0,3	0,0	10,3	970,7	10,3	970,7	0,01065	60,00	0,64	638,97	38,34				
II	3	Aukštakalnio g. 116, Utena	nerenuvuotas	20	1992	18,3	2,0	3,3	0,3	0,0	12,8	1116,3	12,8	1116,3	0,01143	60,00	0,69	685,55	41,13				
II	4	J.Basanavičiaus g. 103, Utena	nerenuvuotas	40	1993	36,6	3,6	7,4	-0,8	0,0	26,4	2252,6	26,4	2252,6	0,01171	60,00	0,70	702,64	42,16				
II	5	Aukštakalnio g. 110, Utena	nerenuvuotas	15	1993	16,0	1,3	3,7	0,0	0,0	11,0	911,1	11,0	911,1	0,01203	60,00	0,72	721,74	43,30				
II	6	Krašuonos g. 17 II korp., Utena	nerenuvuotas	23	1994	23,0	2,0	4,4	0,2	0,0	16,3	1328,5	16,3	1328,5	0,01227	60,00	0,74	735,98	44,16				
II	7	Krašuonos g. 17 I korp., Utena	nerenuvuotas	23	1994	23,1	1,9	4,2	0,4	0,0	16,6	1308,8	16,6	1308,8	0,01270	60,00	0,76	761,89	45,71				
II	8	Krašuonos g. 13, Utena	nerenuvuotas	40	1992	40,0	3,4	7,3	0,3	0,0	29,0	2230,0	29,0	2230,0	0,01301	60,00	0,78	780,85	46,85				
II	9	Aukštakalnio g. 96, Utena	nerenuvuotas	20	1992	20,0	1,7	3,6	0,0	0,0	14,7	1100,5	14,7	1100,5	0,01337	60,00	0,80	801,96	48,12				
II	10	Aukštakalnio g. 68, Utena	nerenuvuotas	20	1993	21,6	1,3	4,6	0,5	0,0	15,1	1108,9	15,1	1108,9	0,01365	60,00	0,82	819,13	49,15				
III	1	Taikos g. 71, Utena	nerenuvuotas	40	iki 1992	45,1	4,5	9,5	-0,2	0,0	31,2	2146,2	31,2	2146,2	0,01453	60,00	0,87	871,57	52,29				
III	2	Smėlio g. 2, Utena	nerenuvuotas	22	iki 1992	24,4	1,9	4,8	0,7	0,0	17,0	1161,2	17,0	1161,2	0,01462	60,00	0,88	877,50	52,65				
III	3	Vaižganto g. 42, Utena	nerenuvuotas	22	iki 1992	22,3	1,4	3,6	0,1	0,0	17,2	1155,6	17,2	1155,6	0,01486	60,00	0,89	891,32	53,48				
III	4	Taikos g. 58, Utena	nerenuvuotas	20	iki 1992	21,7	2,1	3,8	0,3	0,0	15,5	1034,1	15,5	1034,1	0,01495	60,00	0,90	896,71	53,80				
III	5	Taikos g. 72, Utena	nerenuvuotas	38	iki 1992	42,4	2,7	8,0	0,4	0,0	31,3	2071,3	31,3	2071,3	0,01512	60,00	0,91	907,36	54,44				
III	6	Užpalių g. 66, Utena	nerenuvuotas	20	iki 1992	20,5	2,0	3,4	0,6	0,0	14,5	936,3	14,5	936,3	0,01552	60,00	0,93	931,45	55,89				
III	7	Vaižganto g. 40, Utena	nerenuvuotas	20	iki 1992	23,2	1,5	3,9	0,1	0,0	17,7	1105,4	17,7	1105,4	0,01603	60,00	0,96	961,70	57,70				
III	8	Taikos g. 3, Utena	nerenuvuotas	38	iki 1992	45,6	2,9	9,1	0,8	0,0	32,8	2016,8	32,8	2016,8	0,01625	60,00	0,97	974,75	58,49				
III	9	Taikos g. 23, Utena	nerenuvuotas	40	iki 1992	47,5	2,8	8,8	0,1	0,0	35,7	2141,0	35,7	2141,0	0,01667	60,00	1,00	1000,42	60,02				
III	10	Taikos g. 37, Utena	nerenuvuotas	20	iki 1992	25,6	2,3	3,9	0,4	0,0	19,1	1098,3	19,1	1098,3	0,01735	60,00	1,04	1041,27	62,48				
IV	1	Taikos g. 19, Utena	nerenuvuotas	18	iki 1992	28,2	1,6	4,0	0,1	0,0	22,5	1080,0	22,5	1080,0	0,02086	60,00	1,25	1251,74	75,10				
IV	2	A.Baranausko g. 17, Utena	nerenuvuotas	5	iki 1992	5,8	0,2	0,8	0,0	0,0	4,8	230,1	4,8	230,1	0,02095	60,00	1,26	1257,01	75,42				
IV	3	Kauno g. 27, Utena	nerenuvuotas	6	iki 1992	9,5	0,3	1,5	0,5	0,0	7,2	328,9	7,2	328,9	0,02198	60,00	1,32	1318,53	79,11				
IV	4	J.Basanavičiaus g. 110b, Utena	nerenuvuotas	18	iki 1992	19,8	1,8	0,0	0,1	0,0	17,9	788,3	17,9	788,3	0,02272	60,00	1,36	1363,43	81,81				
IV	5	Utenio a. g. 5, Utena	nerenuvuotas	6	iki 1992	8,9	0,7	1,0	-0,5	0,0	7,8	323,7	7,8	323,7	0,02397	60,00	1,44	1438,16	86,29				
IV	6	Kęstučio g. 4, Utena	nerenuvuotas	8	iki 1992	15,3	0,3	2,3	0,1	0,0	12,6	509,4	12,6	509,4	0,02479	60,00	1,49	1487,21	89,23				
IV	7	Kęstučio g. 6, Utena	nerenuvuotas	4	iki 1992	11,8	0,5	2,8	0,1	0,0	8,4	336,8	8,4	336,8	0,02501	60,00	1,50	1500,37	90,02				
IV	8	Utenio a. g. 10, Utena	nerenuvuotas	6	iki 1992	10,5	0,4	1,0	0,0	0,0	9,1	325,0	9,1	325,0	0,02792	60,00	1,68	1675,10	100,51				
IV	9	J.Basanavičiaus g. 110, Utena	nerenuvuotas	12	iki 1992	16,9	0,7	0,0	0,2	0,0	16,0	529,6	16,0	529,6	0,03021	60,00	1,81	1812,35	108,74				
IV	10	Kęstučio g. 9, Utena	nerenuvuotas	5	iki 1992	7,7	0,3	1,0	0,0	0,0	6,4	192,6	6,4	192,6	0,03318	60,00	1,99	1990,59	119,44				

Paaikškinimai:

Vidutinis šilumos suvartojimas šildymui daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (DGN) per atskaitinį mėnesį - pateiktas visų CŠT šiluma aprūpinamų daugiabučių gyvenamųjų namų, kuriems šilumą tiekia Jūsų įmonė, vidutinis šilumos suvartojimą (MWh) 1 m<sup>2</sup> buto šildymui per atskaitinį mėnesį, t.y. :

$$\text{Vidutinis šilumos suvartojimas šildymui DGN} = \frac{\text{Visa apmokėta šiluma šildymui gyventojams (MWh)}}{\text{Visų daugiabučių namų butų plotas (m<sup>2</sup>)}}$$

Pastatų grupės kategorija pagal šilumos suvartojimą:

I. Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, apšiltinti, modernizuoti namai ir namai su individualiu šildymo reguliavimu ir apskaita) t.y. vidutiniškai apie 10 kWh/m<sup>2</sup> šildymo sezono metu;

II. Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai šilumos (modernizuoti ar kiti kažkiek taupantys šilumą namai. Taip pat naujos statybos namai, tačiau turintys didelius vitrininius langus, kur atitvarų varža atitinka tik minimalius šiuolaikinius reikalavimus, nedidelio aukštingumo ir mažiau energetiškai efektyvios pastato formos ir panašūs kiti)) t.y. vidutiniškai apie **15 kWh/m<sup>2</sup>** šildymo sezono metu;

III. Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (pastatyti iki 1992 m., neapšiltinti, nusidėvėję, kuriuose nuo jų pastatymo dienos neatlikti jokie didesni remonto darbai. Senos nesubalansuotos vidaus šildymo ir karšto vandens sistemos, dalikliai individualiai šilumos apskaitai neįrengti, karšto vandens suvartojimą deklaruoja patys gyventojai)) t.y. vidutiniškai apie **21 kWh/m<sup>2</sup>** šildymo sezono metu;

IV. Daugiabučiai suvartojantys labai daug šilumos (senos statybos, nerenovuoti, labai prastos šiluminės izoliacijos namai. Senos nesubalansuotos vidaus šildymo ir karšto vandens sistemos) t.y. vidutiniškai apie **35 kWh/m<sup>2</sup>** ir daugiau šildymo sezono metu;