

Šilumos suvartojimo ir mokėjimų už šilumą analizė Lietuvos miestų daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (2026 m. sausio mėn.)

Vidutinė lauko oro temperatūra, C	-9,9
Dienolaisniai	837
Vidutinis šilumos suvartojimas šildymui daugiabučiuose namuose kWh/m2	23,196
Vidutinis mokėjimas už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	1,54 EUR/m2

Pastatų grupės kategorija pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Namo renovacijos tipas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis pastate:										Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m ² ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)	
						Iš viso		Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Su nepaskirstytu karštu vandeniu	Bendrosioms reikmėms	Butų ir kitų patalpų šildymui	Namo plotas	M ²	MWh								m ²
						MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh								MWh
7	8	9	10	vnt.	metai	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
I	1	Taikos g. 28, Utena	renovuotas	30	iki 1992	24,5	2,0	5,1	-0,2	0,0	17,6	1554,2	17,6	1554,2	0,01132	66,60	0,75	679,04	45,22				
I	2	Vaižganto g. 70, Utena	renovuotas	61	iki 1992	52,5	5,2	11,0	0,0	0,0	36,4	3120,2	36,4	3120,2	0,01166	66,60	0,78	699,66	46,60				
I	3	Taikos g. 4, Utena	renovuotas	30	iki 1992	26,9	2,7	5,1	0,1	0,0	19,0	1606,5	19,0	1606,5	0,01184	66,60	0,79	710,46	47,32				
I	4	Taikos g. 22, Utena	renovuotas	30	iki 1992	28,8	2,4	5,4	0,4	0,0	20,6	1720,8	20,6	1720,8	0,01197	66,60	0,80	718,40	47,85				
I	5	Sėlių g. 59, Utena	renovuotas	55	iki 1992	54,4	5,7	10,7	-0,7	0,0	38,7	3137,0	38,7	3137,0	0,01235	66,60	0,82	741,12	49,36				
I	6	Aušros g. 95 II korp. Utena	renovuotas	30	iki 1992	29,4	2,6	5,3	-0,1	0,0	21,6	1708,4	21,6	1708,4	0,01266	66,60	0,84	759,68	50,59				
I	7	Taikos g. 13, Utena	renovuotas	20	iki 1992	18,9	1,5	3,7	0,1	0,0	13,7	1049,9	13,7	1049,9	0,01300	66,60	0,87	780,18	51,96				
I	8	Vaižganto g. 6, Utena	renovuotas	86	iki 1992	72,3	6,8	13,8	0,2	0,0	51,6	3768,8	51,6	3768,8	0,01369	66,60	0,91	821,69	54,72				
I	9	Sėlių g. 30b, Utena	renovuotas	9	iki 1992	9,0	0,8	2,0	-0,1	0,0	6,2	450,9	6,2	450,9	0,01384	66,60	0,92	830,31	55,30				
I	10	Taikos g. 7, Utena	renovuotas	20	iki 1992	20,7	1,3	4,2	-0,1	0,0	15,3	1087,7	15,3	1087,7	0,01406	66,60	0,94	843,75	56,19				
II	1	Taikos g. 90, Utena	renovuotas	20	iki 1992	24,9	2,6	4,2	-0,4	0,0	18,5	1040,7	18,5	1040,7	0,01781	66,60	1,19	1068,42	71,16				
II	2	Taikos g. 80, Utena	renovuotas	20	iki 1992	24,9	2,1	3,8	0,1	0,0	18,8	1025,1	18,8	1025,1	0,01838	66,60	1,22	1102,61	73,43				
II	3	Taikos g. 64, Utena	renovuotas	20	iki 1992	27,2	1,2	4,7	0,1	0,0	21,2	1040,8	21,2	1040,8	0,02035	66,60	1,36	1220,93	81,31				
II	4	J.Basanavičiaus g. 103, Utena	nerenuvotas	40	1993	57,2	3,4	7,4	-0,3	0,0	46,8	2252,6	46,8	2252,6	0,02077	66,60	1,38	1245,90	82,98				
II	5	Aukštakalnio g. 110, Utena	nerenuvotas	15	1993	24,0	1,4	3,7	-0,2	0,0	19,0	911,1	19,0	911,1	0,02087	66,60	1,39	1251,92	83,38				
II	6	Bažnyčios g. 4, Utena	renovuotas	4	iki 1992	4,8	0,3	1,2	0,0	0,0	3,3	156,8	3,3	156,8	0,02104	66,60	1,40	1262,67	84,09				
II	7	Aukštakalnio g. 66, Utena	nerenuvotas	16	1992	24,1	1,2	3,3	0,2	0,0	19,4	903,1	19,4	903,1	0,02147	66,60	1,43	1288,00	85,78				
II	8	Krašuonos g. 17 II korp. Utena	nerenuvotas	23	1994	35,0	1,7	4,4	0,2	0,0	28,7	1328,5	28,7	1328,5	0,02161	66,60	1,44	1296,36	86,34				
II	9	Krašuonos g. 17 I korp. Utena	nerenuvotas	23	1994	36,0	2,2	4,2	-0,2	0,0	29,9	1308,8	29,9	1308,8	0,02283	66,60	1,52	1369,66	91,22				
II	10	Aukštakalnio g. 70, Utena	nerenuvotas	19	1990	31,7	1,6	4,1	0,2	0,0	25,8	1124,4	25,8	1124,4	0,02294	66,60	1,53	1376,44	91,67				
III	1	Vaižganto g. 60, Utena	nerenuvotas	30	iki 1992	52,3	3,4	5,6	-0,9	0,0	44,2	1711,9	44,2	1711,9	0,02582	66,60	1,72	1549,35	103,19				
III	2	Smėlio g. 18, Utena	nerenuvotas	80	iki 1992	113,1	7,1	16,2	0,5	0,0	89,2	3346,7	89,2	3346,7	0,02666	66,60	1,78	1599,66	106,54				
III	3	Smėlio g. 13, Utena	nerenuvotas	49	iki 1992	56,9	3,3	4,0	0,0	0,0	49,7	1838,6	49,7	1838,6	0,02701	66,60	1,80	1620,43	107,92				
III	4	Taikos g. 51, Utena	nerenuvotas	20	iki 1992	35,9	1,9	4,4	-0,5	0,0	30,0	1089,0	30,0	1089,0	0,02756	66,60	1,84	1653,73	110,14				
III	5	J.Basanavičiaus g. 98, Utena	nerenuvotas	11	iki 1992	19,1	1,0	2,4	0,1	0,0	15,7	556,9	15,7	556,9	0,02815	66,60	1,87	1688,74	112,47				
III	6	Taikos g. 21, Utena	nerenuvotas	60	iki 1992	113,4	7,1	12,5	0,2	0,0	93,6	3278,2	93,6	3278,2	0,02857	66,60	1,90	1713,97	114,15				
III	7	Smėlio g. 21, Utena	nerenuvotas	72	iki 1992	97,5	3,9	9,8	0,8	0,0	82,9	2879,7	82,9	2879,7	0,02878	66,60	1,92	1726,86	115,01				
III	8	Taikos g. 55, Utena	nerenuvotas	20	iki 1992	38,4	2,9	4,2	-0,5	0,0	31,8	1070,8	31,8	1070,8	0,02967	66,60	1,98	1780,14	118,56				
III	9	Taikos g. 84, Utena	nerenuvotas	20	iki 1992	37,7	1,5	4,2	-0,2	0,0	32,2	1036,2	32,2	1036,2	0,03107	66,60	2,07	1864,04	124,15				
III	10	Smėlio g. 5, Utena	nerenuvotas	47	iki 1992	62,2	3,2	0,0	0,5	0,0	58,5	1853,3	58,5	1853,3	0,03155	66,60	2,10	1883,23	126,09				
IV	1	K.Donelaičio g. 12, Utena	nerenuvotas	17	iki 1992	31,8	0,9	2,7	0,0	0,0	28,2	781,8	28,2	781,8	0,03609	66,60	2,40	2165,34	144,21				
IV	2	J.Basanavičiaus g. 110b, Utena	nerenuvotas	18	iki 1992	30,4	2,2	0,0	-0,4	0,0	28,7	788,3	28,7	788,3	0,03636	66,60	2,42	2181,89	145,31				
IV	3	Kęstučio g. 4, Utena	nerenuvotas	8	iki 1992	21,3	0,2	2,3	0,1	0,0	18,6	509,4	18,6	509,4	0,03656	66,60	2,44	2193,87	146,11				
IV	4	Kęstučio g. 1, Utena	nerenuvotas	7	iki 1992	8,9	0,2	0,0	-0,1	0,0	8,7	231,5	8,7	231,5	0,03779	66,60	2,52	2267,14	150,99				
IV	5	Utenio a. g. 5, Utena	nerenuvotas	6	iki 1992	13,9	0,2	1,0	0,0	0,0	12,8	323,7	12,8	323,7	0,03941	66,60	2,62	2364,86	157,59				
IV	6	Kęstučio g. 6, Utena	nerenuvotas	7	iki 1992	16,8	0,4	2,8	0,0	0,0	13,6	336,8	13,6	336,8	0,04035	66,60	2,69	2420,70	161,22				
IV	7	Kauno g. 27, Utena	nerenuvotas	6	iki 1992	16,2	0,9	1,5	-0,3	0,0	14,1	328,9	14,1	328,9	0,04281	66,60	2,85	2568,62	171,07				
IV	8	J.Basanavičiaus g. 110, Utena	nerenuvotas	12	iki 1992	25,2	1,1	0,0	-0,2	0,0	24,3	529,6	24,3	529,6	0,04595	66,60	3,06	2756,76	183,60				
IV	9	Utenio a. g. 10, Utena	nerenuvotas	6	iki 1992	17,0	0,2	1,0	0,2	0,0	15,6	325,0	15,6	325,0	0,04808	66,60	3,20	2884,62	192,12				
IV	10	Kęstučio g. 9, Utena	nerenuvotas	5	iki 1992	10,9	0,3	1,0	0,0	0,0	9,5	192,6	9,5	192,6	0,04953	66,60	3,30	2971,59	197,91				

Paaikškinimai:

Vidutinis šilumos suvartojimas šildymui daugiabučiuose q_{gv} namuose (DGN) per ataskaitinį mėnesį - pateikite visų CŠT šiluma aprūpinamų daugiabučių gyvenamųjų namų, kuriems šilumą tiekia Jūsų įmonė, vidutinis šilumos suvartojimą (MWh) 1 m² buto šildymui per ataskaitinį mėnesį, t.y. :

Vidutinis šilumos suvartojimas šildymui DGN = $\frac{\text{Visa apmokestinta šiluma šildymui gyventojams (MWh)}}{\text{Visų daugiabučių namų butų plotas (m}^2\text{)}}$

Visų daugiabučių namų butų plotas (m²)

Pastatų grupės kategorija pagal šilumos suvartojimą:

I. Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, apšiltinti, modernizuoti namai ir namai su individualiu šildymo reguliavimu ir apskaita) t.y. vidutiniškai apie 10 kWh/m² šildymo sezono metu;

II. Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai šilumos (modernizuoti ar kiti kažkiek taupantys šilumą namai. Taip pat naujos statybos namai, tačiau turintys didelius vitrininius langus, kur atitvarų varža atitinka tik minimalius šiuolaikinius reikalavimus, nedidelio aukštingumo ir mažiau energetiškai efektyvios pastato formos ir panašūs kiti)) t.y. vidutiniškai apie **15 kWh/m²** šildymo sezono metu;

III. Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (pastatyti iki 1992 m., neapšiltinti, nusidėvėję, kuriuose nuo jų pastatymo dienos neatlikti jokie didesni remonto darbai. Senos nesubalansuotos vidaus šildymo ir karšto vandens sistemos, dalikliai individualiai šilumos apskaitai neįrengti, karšto vandens suvartojimą deklaruoja patys gyventojai)) t.y. vidutiniškai apie **21 kWh/m²** šildymo sezono metu;

IV. Daugiabučiai suvartojantys labai daug šilumos (senos statybos, nerenovuoti, labai prastos šiluminės izoliacijos namai. Senos nesubalansuotos vidaus šildymo ir karšto vandens sistemos) t.y. vidutiniškai apie **35 kWh/m²** ir daugiau šildymo sezono metu;