

Šilumos suvartojimo ir mokėjimų už šilumą analizė Lietuvos miestų daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (2026 m. kovo mėn.)

Vidutinė lauko oro temperatūra, C	4,8
Dienolaisniai	422,4
Vidutinis šilumos suvartojimas šildymui daugiabučiuose namuose kWh/m2	11,0975
Vidutinis mokėjimas už šilumą 1 m² ploto šildymui (su PVM)	0,80 EUR/m2

Pastatų grupės kategorija pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Namo renovacijos tipas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis pastate:							Namo plotas	Apmokėstina šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m² ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m² ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m² ploto buto šildymui (su PVM)
						iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Su nepaskirstytu karštu vandeniu	Bendrosioms reikmėms	Butų ir kitų patalpų šildymui									
						vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh								
I	1	J.Basanavičiaus g. 28, Utena	nerenovuotas	15	2025	4,9	0,5	0,0	0,2	0,0	4,2	887,7	4,2	887,7	0,00472	72,20	0,34	282,94	20,43	
I	2	Vaižganto g. 12, Utena	renovuotas	56	iki 1992	28,3	3,8	11,3	0,4	0,0	12,8	2528,0	12,8	2528,0	0,00506	72,20	0,37	303,66	21,92	
I	3	Vaižganto g. 14, Utena	renovuotas	45	iki 1992	21,1	3,0	7,6	0,5	0,0	10,0	1870,1	10,0	1870,1	0,00535	72,20	0,39	321,19	23,19	
I	4	Vaižganto g. 6, Utena	renovuotas	86	iki 1992	41,2	6,5	13,8	0,1	0,0	20,8	3768,8	20,8	3768,8	0,00552	72,20	0,40	331,45	23,93	
I	5	Taikos g. 26, Utena	renovuotas	30	iki 1992	17,6	2,8	5,7	0,1	0,0	9,0	1538,9	9,0	1538,9	0,00584	72,20	0,42	350,32	25,29	
I	6	Užpaltų g. 79, Utena	renovuotas	30	iki 1992	16,8	2,3	5,4	-0,4	0,0	9,5	1553,8	9,5	1553,8	0,00612	72,20	0,44	367,11	26,51	
I	7	Vaižganto g. 16, Utena	renovuotas	55	iki 1992	29,2	3,2	9,8	0,4	0,0	15,8	2493,9	15,8	2493,9	0,00634	72,20	0,46	380,53	27,47	
I	8	Aušros g. 24, Utena	renovuotas	27	iki 1992	19,6	3,7	3,4	0,0	0,0	12,4	1837,4	12,4	1837,4	0,00678	72,20	0,49	406,51	29,35	
I	9	Taikos g. 14, Utena	renovuotas	100	iki 1992	45,7	7,9	13,0	-0,8	0,0	25,6	3687,1	25,6	3687,1	0,00695	72,20	0,50	417,21	30,12	
I	10	Taikos g. 7, Utena	renovuotas	20	iki 1992	13,4	1,3	4,2	-0,1	0,0	8,0	1087,7	8,0	1087,7	0,00740	72,20	0,53	443,86	32,05	
II	1	Krašuonos g. 29b, Utena	nerenovuotas	20	1994	16,0	1,6	4,8	0,0	0,0	9,6	1087,1	9,6	1087,1	0,00881	72,20	0,64	528,87	38,18	
II	2	Aukštakalnio g. 116, Utena	nerenovuotas	20	1992	15,5	2,1	3,3	-0,1	0,0	10,3	1116,3	10,3	1116,3	0,00924	72,20	0,67	554,24	40,02	
II	3	Aukštakalnio g. 74, Utena	nerenovuotas	15	1993	15,0	1,4	3,0	-0,3	0,0	10,9	1117,4	10,9	1117,4	0,00973	72,20	0,70	583,94	42,16	
II	4	J.Basanavičiaus g. 103, Utena	nerenovuotas	40	1993	33,0	3,5	7,4	-0,6	0,0	22,7	2252,6	22,7	2252,6	0,01009	72,20	0,73	605,39	43,71	
II	5	J.Basanavičiaus g. 117, Utena	nerenovuotas	22	1991	20,7	1,5	6,5	0,0	0,0	12,6	1210,3	12,6	1210,3	0,01044	72,20	0,75	626,69	45,25	
II	6	Krašuonos g. 9, Utena	nerenovuotas	40	1992	33,0	2,9	6,0	0,6	0,0	23,4	2157,5	23,4	2157,5	0,01085	72,20	0,78	650,92	47,00	
II	7	Aukštakalnio g. 104, Utena	nerenovuotas	20	1994	18,0	1,2	4,2	0,3	0,0	12,3	1102,0	12,3	1102,0	0,01116	72,20	0,81	669,47	48,34	
II	8	Aukštakalnio g. 120, Utena	nerenovuotas	20	1992	18,6	1,7	4,0	0,2	0,0	12,7	1111,6	12,7	1111,6	0,01145	72,20	0,83	687,30	49,62	
II	9	Aukštakalnio g. 64, Utena	nerenovuotas	30	1993	27,8	2,9	6,4	-0,6	0,0	19,1	1609,5	19,1	1609,5	0,01186	72,20	0,86	711,89	51,40	
II	10	Krašuonos g. 19, Utena	nerenovuotas	20	1996	18,3	1,1	3,6	0,0	0,0	13,5	1077,5	13,5	1077,5	0,01256	72,20	0,91	753,62	54,41	
III	1	Smėlio g. 23, Utena	nerenovuotas	40	iki 1992	34,3	2,8	8,7	0,3	0,0	22,6	1687,3	22,6	1687,3	0,01341	72,20	0,97	804,63	58,09	
III	2	Vaižganto g. 40, Utena	nerenovuotas	20	iki 1992	20,3	1,5	3,9	-0,2	0,0	15,0	1105,4	15,0	1105,4	0,01359	72,20	0,98	815,37	58,87	
III	3	Aušros g. 82, Utena	nerenovuotas	4	iki 1992	5,3	0,8	1,3	-0,4	0,0	3,5	254,5	3,5	254,5	0,01390	72,20	1,00	834,27	60,23	
III	4	Vaižganto g. 32, Utena	nerenovuotas	55	iki 1992	31,1	4,4	0,1	0,1	0,0	26,5	1875,8	26,5	1875,8	0,01411	72,20	1,02	846,65	61,13	
III	5	Taikos g. 43, Utena	nerenovuotas	20	iki 1992	22,0	1,9	5,1	-0,4	0,0	15,4	1070,9	15,4	1070,9	0,01442	72,20	1,04	865,48	62,49	
III	6	J.Basanavičiaus g. 96, Utena	nerenovuotas	55	iki 1992	56,1	4,3	14,1	0,4	0,0	37,3	2508,5	37,3	2508,5	0,01486	72,20	1,07	891,44	64,36	
III	7	Vaižganto g. 22, Utena	nerenovuotas	120	iki 1992	44,4	6,3	0,0	0,4	0,0	37,7	2470,1	37,7	2470,1	0,01528	72,20	1,10	916,93	66,20	
III	8	Taikos g. 1, Utena	nerenovuotas	38	iki 1992	43,7	4,4	6,9	-1,0	0,0	33,5	2121,2	33,5	2121,2	0,01578	72,20	1,14	946,72	68,35	
III	9	Taikos g. 41, Utena	nerenovuotas	20	iki 1992	22,4	2,2	4,1	-1,1	0,0	17,2	1061,5	17,2	1061,5	0,01625	72,20	1,17	974,79	70,38	
III	10	Taikos g. 23, Utena	nerenovuotas	40	iki 1992	47,0	3,2	8,8	-0,6	0,0	35,6	2141,0	35,6	2141,0	0,01661	72,20	1,20	996,66	71,96	
IV	1	Utenio a. g. 5, Utena	nerenovuotas	6	iki 1992	7,0	0,0	1,0	0,2	0,0	5,9	323,7	5,9	323,7	0,01810	72,20	1,31	1086,02	78,41	
IV	2	A.Baranausko g. 17, Utena	nerenovuotas	5	iki 1992	5,1	0,1	0,8	0,0	0,0	4,2	230,1	4,2	230,1	0,01813	72,20	1,31	1087,75	78,54	
IV	3	Kauno g. 27, Utena	nerenovuotas	6	iki 1992	8,3	0,6	1,5	0,1	0,0	6,1	328,9	6,1	328,9	0,01864	72,20	1,35	1118,24	80,74	
IV	4	J.Basanavičiaus g. 110b, Utena	nerenovuotas	18	iki 1992	16,8	2,0	0,0	-0,3	0,0	15,1	788,3	15,1	788,3	0,01911	72,20	1,38	1146,74	82,79	
IV	5	Kęstučio g. 4, Utena	nerenovuotas	8	iki 1992	12,7	0,2	2,3	0,2	0,0	9,9	509,4	9,9	509,4	0,01949	72,20	1,41	1169,45	84,43	
IV	6	Utenio a. g. 10, Utena	nerenovuotas	6	iki 1992	7,8	0,5	1,0	-0,1	0,0	6,4	325,0	6,4	325,0	0,01961	72,20	1,42	1176,59	84,95	
IV	7	Kęstučio g. 6, Utena	nerenovuotas	7	iki 1992	9,9	0,3	2,8	0,0	0,0	6,8	336,8	6,8	336,8	0,02006	72,20	1,45	1203,74	86,91	
IV	8	Kęstučio g. 1, Utena	nerenovuotas	7	iki 1992	5,4	0,3	0,0	-0,1	0,0	5,2	231,5	5,2	231,5	0,02245	72,20	1,62	1346,75	97,24	
IV	9	Kęstučio g. 9, Utena	nerenovuotas	5	iki 1992	5,7	0,3	1,0	0,0	0,0	4,4	192,6	4,4	192,6	0,02279	72,20	1,65	1367,54	98,74	
IV	10	J.Basanavičiaus g. 110, Utena	nerenovuotas	12	iki 1992	14,6	0,9	0,0	0,0	0,0	13,7	529,6	13,7	529,6	0,02593	72,20	1,87	1555,85	112,33	

Paaškinimai:

Vidutinis šilumos suvartojimas šildymui daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (DGN) per atskaitinį mėnesį - pateikite visų CŠT šiluma aprūpinamų daugiabučių gyvenamųjų namų, kuriems šilumą tiekia Jūsų įmonė, vidutinį šilumos suvartojimą (MWh) 1 m2 buto šildymui per atskaitinį mėnesį, t.y. :

Vidutinis šilumos suvartojimas šildymui DGN = $\frac{\text{Visa apmokėstina šiluma šildymui gyventojams (MWh)}}{\text{Visų daugiabučių namų butų plotas (m2)}}$

Pastatų grupės kategorija pagal šilumos suvartojimą:

- I. Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, apšiltinti, modernizuoti namai ir namai su individualiu šildymo reguliavimu ir apskaita) t.y. vidutiniškai apie **10 kWh/m²** šildymo sezono metu;
- II. Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai šilumos (modernizuoti ar kiti kažkiek taupantys šilumą namai. Taip pat naujos statybos namai, tačiau turintys didelius vitrininius langus, kur atitvarų varža atitinka tik minimalius šiuolaikinius reikalavimus, nedidelio aukštingumo ir mažiau energetiškai efektyvios pastato formos ir panašūs kiti) t.y. vidutiniškai apie **15 kWh/m²** šildymo sezono metu;
- III. Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (pastatyti iki 1992 m., neapšiltinti, nusidėvėję, kuriuose nuo jų pastatymo dienos neatlikti jokie didesni remonto darbai. Senos nesubalansuotos vidaus šildymo ir karšto vandens sistemos, dalikliai individualiai šilumos apskaitai neįrengti, karšto vandens suvartojimą deklaruoja patys gyventojai) t.y. vidutiniškai apie **21 kWh/m²** šildymo sezono metu;
- IV. Daugiabučiai suvartojantys labai daug šilumos (senos statybos, nerenovuoti, labai prastos šiluminės izoliacijos namai. Senos nesubalansuotos vidaus šildymo ir karšto vandens sistemos) t.y. vidutiniškai apie **35 kWh/m²** ir daugiau šildymo sezono metu;