

Šilumos suvartojimo ir mokėjimų už šilumą analizė Lietuvos miestų daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (2026 m. vasario mėn.)

Vidutinė lauko oro temperatūra, C	-9,1
Dienolaisniai	758,8
Vidutinis šilumos suvartojimas šildymui daugiabučiuose namuose kWh/m2	21,397
Vidutinis mokėjimas už šilumą 1 m <sup>2</sup> ploto šildymui (su PVM)	1,54 EUR/m2

Pastatų grupės kategorija pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Namo renovacijos tipas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis pastate:						Namo plotas	Apmokėstina šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m <sup>2</sup> ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)
						iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Su nepaskirstytu karštu vandeniu	Bendrosioms reikmėms	Butų ir kitų patalpų šildymui								
						MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh								
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I	1	Taikos g. 28, Utena	renovuotas	30	iki 1992	22,0	1,6	5,1	0,0	0,0	15,3	1554,2	15,3	1554,2	0,00984	72,20	0,71	590,41	42,63
I	2	Taikos g. 4, Utena	renovuotas	30	iki 1992	23,9	2,6	5,1	-0,3	0,0	16,4	1606,5	16,4	1606,5	0,01023	72,20	0,74	613,64	44,30
I	3	Taikos g. 24, Utena	renovuotas	30	iki 1992	25,0	2,5	4,9	-0,4	0,0	17,9	1726,1	17,9	1726,1	0,01038	72,20	0,75	622,73	44,96
I	4	Vaižganto g. 68, Utena	renovuotas	60	iki 1992	48,1	5,5	10,0	-0,9	0,0	33,5	3119,1	33,5	3119,1	0,01075	72,20	0,78	645,02	46,57
I	5	Sėlių g. 59, Utena	renovuotas	60	iki 1992	49,6	4,2	10,7	0,1	0,0	34,7	3137,0	34,7	3137,0	0,01105	72,20	0,80	662,97	47,87
I	6	Aušros g. 94, Utena	renovuotas	13	iki 1992	10,7	1,3	1,5	-0,1	0,0	8,0	705,4	8,0	705,4	0,01130	72,20	0,82	677,97	48,95
I	7	Taikos g. 26, Utena	renovuotas	30	iki 1992	26,2	2,9	5,7	-0,3	0,0	17,8	1538,9	17,8	1538,9	0,01159	72,20	0,84	695,56	50,22
I	8	Vaižganto g. 14, Utena	renovuotas	45	iki 1992	32,8	4,9	7,6	-1,7	0,0	22,0	1870,1	22,0	1870,1	0,01177	72,20	0,85	706,39	51,00
I	9	Vaižganto g. 16, Utena	renovuotas	55	iki 1992	43,7	4,4	9,8	-0,8	0,0	30,3	2493,9	30,3	2493,9	0,01216	72,20	0,88	729,38	52,66
I	10	Vaižganto g. 6, Utena	renovuotas	86	iki 1992	66,0	6,5	13,8	-0,6	0,0	46,4	3768,8	46,4	3768,8	0,01231	72,20	0,89	738,45	53,32
II	1	Sėlių g. 30c, Utena	renovuotas	9	iki 1992	8,8	0,6	1,8	0,0	0,0	6,4	457,2	6,4	457,2	0,01402	72,20	1,01	841,36	60,75
II	2	Maironio g. 15, Utena	renovuotas	48	iki 1992	37,1	4,4	5,4	-1,4	0,0	28,6	1933,6	28,6	1933,6	0,01481	72,20	1,07	888,75	64,17
II	3	Taikos g. 83, Utena	renovuotas	40	iki 1992	44,5	3,4	8,3	-0,4	0,0	33,2	2154,5	33,2	2154,5	0,01540	72,20	1,11	924,20	66,73
II	4	J.Basanavičiaus g. 108, Utena	renovuotas	6	iki 1992	8,2	0,3	1,9	0,5	0,0	5,5	337,6	5,5	337,6	0,01635	72,20	1,18	980,80	70,81
II	5	Aušros g. 89 I korp. Utena	renovuotas	30	iki 1992	36,3	1,9	5,8	0,1	0,0	28,6	1713,1	28,6	1713,1	0,01670	72,20	1,21	1002,01	72,34
II	6	Taikos g. 80, Utena	renovuotas	30	iki 1992	23,5	2,1	3,8	-0,1	0,0	17,7	1025,1	17,7	1025,1	0,01731	72,20	1,25	1038,58	74,99
II	7	Taikos g. 64, Utena	renovuotas	20	1992	24,7	1,3	4,7	-0,1	0,0	18,7	1040,8	18,7	1040,8	0,01800	72,20	1,30	1079,74	77,96
II	8	Aukštakalnio g. 110, Utena	nerenuovotas	15	1993	22,0	1,5	3,7	-0,2	0,0	17,1	911,1	17,1	911,1	0,01873	72,20	1,35	1123,57	81,12
II	9	Aukštakalnio g. 116, Utena	nerenuovotas	20	1992	26,2	1,7	3,3	0,3	0,0	21,0	1116,3	21,0	1116,3	0,01882	72,20	1,36	1129,36	81,54
II	10	Krašuonos g. 29b, Utena	nerenuovotas	20	1994	27,0	1,5	4,8	-0,1	0,0	20,7	1087,1	20,7	1087,1	0,01907	72,20	1,38	1144,45	82,63
III	1	Aušros g. 65 II korp. Utena	nerenuovotas	55	iki 1992	73,2	3,6	10,5	-0,2	0,0	59,3	2554,2	59,3	2554,2	0,02321	72,20	1,68	1392,75	100,56
III	2	Vaižganto g. 30, Utena	nerenuovotas	48	iki 1992	48,6	3,5	0,0	-0,6	0,0	45,7	1890,0	45,7	1890,0	0,02418	72,20	1,75	1450,61	104,73
III	3	Taikos g. 3, Utena	nerenuovotas	38	iki 1992	61,6	3,2	9,1	-0,2	0,0	49,4	2016,8	49,4	2016,8	0,02451	72,20	1,77	1470,47	106,17
III	4	Taikos g. 67, Utena	nerenuovotas	20	iki 1992	33,7	2,7	4,5	-0,7	0,0	27,2	1075,4	27,2	1075,4	0,02526	72,20	1,82	1515,87	109,45
III	5	Vaižganto g. 32, Utena	nerenuovotas	55	iki 1992	52,5	3,8	0,1	0,2	0,0	48,3	1875,8	48,3	1875,8	0,02576	72,20	1,86	1545,86	111,61
III	6	Užpalių g. 68, Utena	nerenuovotas	22	iki 1992	36,7	1,4	5,0	0,0	0,0	30,2	1148,4	30,2	1148,4	0,02633	72,20	1,90	1579,76	114,06
III	7	J.Basanavičiaus g. 92, Utena	nerenuovotas	45	iki 1992	63,8	2,9	10,1	0,3	0,0	50,5	1880,4	50,5	1880,4	0,02685	72,20	1,94	1611,03	116,32
III	8	Vaižganto g. 34b, Utena	nerenuovotas	20	iki 1992	35,8	1,7	4,4	-0,1	0,0	29,8	1084,2	29,8	1084,2	0,02752	72,20	1,99	1651,26	119,22
III	9	Taikos g. 1, Utena	nerenuovotas	38	iki 1992	68,8	3,0	6,9	0,1	0,0	58,8	2121,2	58,8	2121,2	0,02771	72,20	2,00	1662,47	120,03
III	10	Taikos g. 78, Utena	nerenuovotas	38	iki 1992	68,0	2,2	8,4	-0,1	0,0	57,5	2013,0	57,5	2013,0	0,02857	72,20	2,06	1713,90	123,74
IV	1	J.Basanavičiaus g. 110b, Utena	nerenuovotas	18	iki 1992	28,3	1,4	0,0	0,2	0,0	26,7	788,3	26,7	788,3	0,03389	72,20	2,45	2033,69	146,83
IV	2	Kęstučio g. 4, Utena	nerenuovotas	8	iki 1992	20,2	0,4	2,3	-0,1	0,0	17,6	509,4	17,6	509,4	0,03461	72,20	2,50	2076,33	149,91
IV	3	K.Donelaičio g. 12, Utena	nerenuovotas	17	iki 1992	30,9	1,0	2,7	-0,3	0,0	27,4	781,8	27,4	781,8	0,03507	72,20	2,53	2104,10	151,92
IV	4	Kęstučio g. 1, Utena	nerenuovotas	7	iki 1992	8,6	0,3	0,0	-0,1	0,0	8,4	231,5	8,4	231,5	0,03627	72,20	2,62	2176,16	157,12
IV	5	Kęstučio g. 6, Utena	nerenuovotas	7	iki 1992	15,4	0,3	2,8	0,0	0,0	12,3	336,8	12,3	336,8	0,03658	72,20	2,64	2194,63	158,45
IV	6	Utenio a. g. 5, Utena	nerenuovotas	6	iki 1992	13,1	0,2	1,0	0,0	0,0	12,0	323,7	12,0	323,7	0,03694	72,20	2,67	2216,59	160,04
IV	7	Kauno g. 27, Utena	nerenuovotas	6	iki 1992	14,3	0,6	1,5	-0,1	0,0	12,3	328,9	12,3	328,9	0,03734	72,20	2,70	2240,64	161,77
IV	8	Kęstučio g. 9, Utena	nerenuovotas	5	iki 1992	9,4	0,3	1,0	-0,1	0,0	8,2	192,6	8,2	192,6	0,04253	72,20	3,07	2551,96	184,25
IV	9	J.Basanavičiaus g. 110, Utena	nerenuovotas	12	iki 1992	23,4	0,9	0,0	-0,2	0,0	22,7	529,6	22,7	529,6	0,04293	72,20	3,10	2575,94	185,98
IV	10	Utenio a. g. 10, Utena	nerenuovotas	6	iki 1992	15,8	0,5	1,0	-0,1	0,0	14,4	325,0	14,4	325,0	0,04423	72,20	3,19	2653,65	191,59

Paaškinimai:

Vidutinis šilumos suvartojimas šildymui daugiabučiuose gyv. namuose (DGN) per atskaitinį mėnesį - pateikite visų CŠT šiluma aprūpinamų daugiabučių gyvenamųjų namų, kuriems šilumą tiekia Jūsų įmonė, vidutinį šilumos suvartojimą (MWh) 1 m<sup>2</sup> buto šildymui per atskaitinį mėnesį, t.y. :

Vidutinis šilumos suvartojimas šildymui DGN =  $\frac{\text{Visa apmokėstina šiluma šildymui gyventojams (MWh)}}{\text{Visų daugiabučių namų butų plotas (m<sup>2</sup>)}}$

Pastatų grupės kategorija pagal šilumos suvartojimą:

- I. Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, apšiltinti, modernizuoti namai ir namai su individualiu šildymo reguliavimu ir apskaita) t.y. vidutiniškai apie **10 kWh/m<sup>2</sup>** šildymo sezono metu;
- II. Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai šilumos (modernizuoti ar kiti kažkiek taupantys šilumą namai. Taip pat naujos statybos namai, tačiau turintys didelius vitrininius langus, kur atitvarų varža atitinka tik minimalius šiuolaikinius reikalavimus, nedidelio aukštingumo ir mažiau energetiškai efektyvios pastato formos ir panašūs kiti) t.y. vidutiniškai apie **15 kWh/m<sup>2</sup>** šildymo sezono metu;
- III. Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (pastatyti iki 1992 m., neapšiltinti, nusidėvėję, kuriuose nuo jų pastatymo dienos neatlikti jokie didesni remonto darbai. Senos nesubalansuotos vidaus šildymo ir karšto vandens sistemos, dalikliai individualiai šilumos apskaitai neįrengti, karšto vandens suvartojimą deklaruoja patys gyventojai) t.y. vidutiniškai apie **21 kWh/m<sup>2</sup>** šildymo sezono metu;
- IV. Daugiabučiai suvartojantys labai daug šilumos (senos statybos, nerenovuoti, labai prastos šiluminės izoliacijos namai. Senos nesubalansuotos vidaus šildymo ir karšto vandens sistemos) t.y. vidutiniškai apie **35 kWh/m<sup>2</sup>** ir daugiau šildymo sezono metu;