

2017-2018 metų šildymo sezono šilumos suvartojimo šildymui Utenoje palyginamosios analizės suvestinė

	Per sezoną suvartotas vidutinis šilumos kiekis vieno kv. metro šildymui, kWh/m2	Per sezoną patirti vidutiniai kaštai už vieno kv. m2 būsto šildymą, Eurų/m2	Vidutinis šilumos kiekis 50 m2 būsto šildymui per sezoną, kWh	Vidutiniai kaštai už 50 m2 būsto šildymą per sezoną, Eurų	Suvartojimo palyginimas su atitinkamo aukštingumo vidutiniu suvartojimu, proc.	Nerenovuoti namai vidutiniškai suvartojo daugiau, nei atitinkamo aukštingumo renovuoti namai, kartais.
Vieno - dviejų aukštų namai						
Nerenovuoti namai	137,29	5,96	6864,50	298,00	7,4	1,5
Renovuoti namai	88,87	3,86	4443,50	193,00	-30,5	
Vidutinis 1-2 aukštų namų suvartojimas	127,88	5,55	6394,00	277,50		
Trijų - keturių aukštų namai						
Nerenovuoti namai	122,09	5,30	6104,50	265,00	9,1	1,8
Renovuoti namai	67,57	2,94	3378,50	147,00	-39,6	
Vidutinis 3-4 aukštų namų suvartojimas	111,89	4,86	5594,50	243,00		
Penkių aukštų namai						
Nerenovuoti namai	100,42	4,36	5021,00	218,00	4,1	1,9
Renovuoti namai	51,81	2,25	2590,50	112,50	-46,3	
Vidutinis 5 aukštų namų suvartojimas	96,46	4,19	4823,00	209,50		
Šešių- devynių aukštų namai						
Nerenovuoti namai	100,55	4,36	5027,50	218,00	3,8	1,8
Naujos statybos	55,51	2,41	2775,50	120,50	-42,7	
Vidutinis 6-9 aukštų namų suvartojimas	96,92	4,21	4846,00	210,50		
Bendras vidutinis nerenovuotų namų suvartojimas ir kaštai	102,28	4,44	5114,00	222,00		1,8
Bendras vidutinis renovuotų namų suvartojimas ir kaštai	55,82	2,42	2791,00	121,00		
Bendras vidutinis šilumos suvartojimas ir kaštai	98,10	4,26	4905,00	213,00		

Kiekvieno namo vidutinis šilumos suvartojimas ir patirti kaštai pateikti žemiau.

**2017-2018 metų šildymo sezono šilumos suvartojimo šildymui Utenoje
palyginamoji analizė**

Eil. Nr.	Adresas	Per sezoną suvartotas vidutinis šilumos kiekis vieno kv. metro šildymui, kWh/m2	Per sezoną patirti vidutiniai kaštai už vieno kv. m2 būsto šildymą, Eurų/m2	Vidutinis šilumos kiekis 50 m2 būsto šildymui per sezoną, kWh	Vidutiniai kaštai už 50 m2 būsto šildymą per sezoną, Eurų	Suvartojimo palyginimas su atitinkamo aukštingumo vidutiniu suvartojimu, proc.
Vieno - dviejų aukštų namai						
1	Tauragnų g. 4	201,69	8,74	10084,50	437,00	58
2	Užpalių g. 88	188,04	8,16	9402,00	408,00	47
3	Kęstučio g. 9	179,04	7,78	8952,00	389,00	40
4	Kauno g. 27	161,77	7,04	8088,50	352,00	27
5	Bažnyčios g. 4	153,64	6,67	7682,00	333,50	20
6	A. Baranausko g. 17	152,53	6,63	7626,50	331,50	19
7	Utenio a. 10	144,75	6,30	7237,50	315,00	13
8	Kęstučio g. 1	143,40	6,24	7170,00	312,00	12
9	J. Basanavičiaus g. 67	142,87	6,21	7143,50	310,50	12
10	Kęstučio g. 6	142,03	6,18	7101,50	309,00	11
11	Aukštakalnio g. 10,12	140,31	6,08	7015,50	304,00	10
12	Kęstučio g. 4	138,23	6,00	6911,50	300,00	8
13	J. Basanavičiaus g. 108	138,09	6,00	6904,50	300,00	8
14	Utenio a. 5	137,21	5,93	6860,50	296,50	7
15	Hipodromo g. 2	135,86	5,89	6793,00	294,50	6
16	Aušros g. 35	133,13	5,79	6656,50	289,50	4
17	Ežero g. 5	130,37	5,67	6518,50	283,50	2
18	J. Basanavičiaus g. 106	128,99	5,61	6449,50	280,50	1
19	Aušros g. 82	128,95	5,59	6447,50	279,50	1
20	Vyžuonų g. 41	122,43	5,38	6121,50	269,00	-4
21	Aukštakalnio g. 6,8	117,90	5,11	5895,00	255,50	-8
22	J. Basanavičiaus g. 102	113,81	4,94	5690,50	247,00	-11
23	J. Basanavičiaus g. 98	110,67	4,80	5533,50	240,00	-13
24	Vytauto a. 2	100,90	4,38	5045,00	219,00	-21
25	Vyžuonų g. 11A (penktas aukštas)	95,61	4,16	4780,50	208,00	-25
26	Aušros g. 3	85,64	3,72	4282,00	186,00	-33
27	Aukštakalnio g. 14,16	84,01	3,65	4200,50	182,50	-34
28	Vyžuonų g. 37 (renovuota šildymo sistema)	73,92	3,21	3696,00	160,50	-42
	Vidutinis 1-2 aukštų namų suvartojimas ir kaštai	127,88	5,55	6394,00	277,50	
Eil. Nr.	Adresas	Per sezoną suvartotas vidutinis šilumos kiekis vieno kv. metro šildymui, kWh/m2	Per sezoną patirti vidutiniai kaštai už vieno kv. m2 būsto šildymą, Eurų/m2	Vidutinis šilumos kiekis 50 m2 būsto šildymui per sezoną, kWh	Vidutiniai kaštai už 50 m2 būsto šildymą per sezoną, Eurų	Suvartojimo palyginimas su atitinkamo aukštingumo vidutiniu suvartojimu, proc.

Trijų- keturių aukštų namai						
1	J. Basanavičiaus g. 110	184,82	8,05	9241,00	402,50	165
2	K. Donelaičio g. 12	174,46	7,57	8723,00	378,50	56
3	Maironio g. 17	166,79	7,22	8339,50	361,00	49
4	Sėlių g. 30B	143,96	6,24	7198,00	312,00	29
5	J. Basanavičiaus g. 110B	139,98	6,08	6999,00	304,00	25
6	A. Baranausko g. 14	133,34	5,79	6667,00	289,50	19
7	Maironio g. 15	129,62	5,62	6481,00	281,00	16
8	Aušros g. 100	125,63	5,45	6281,50	272,50	12
9	Sėlių g. 30c	119,62	5,19	5981,00	259,50	7
10	Užpalių g. 80	118,62	5,14	5931,00	257,00	6
11	Užpalių g. 84	118,05	5,12	5902,50	256,00	6
12	Vaižganto g. 50	116,46	5,04	5823,00	252,00	4
13	Užpalių g. 82	114,85	4,98	5742,50	249,00	3
14	Aušros g. 92	114,19	4,96	5709,50	248,00	2
15	Sėlių g. 30a	111,40	4,85	5570,00	242,50	0
16	Aukštaičių g. 1	110,61	4,81	5530,50	240,50	-1
17	Užpalių g. 66	109,69	4,77	5484,50	238,50	-2
18	Kauno g. 16	109,21	4,75	5460,50	237,50	-2
19	J. Basanavičiaus g. 101	106,11	4,60	5305,50	230,00	-5
20	Kampo g. 3	105,99	4,60	5299,50	230,00	-5
21	Aušros g. 28	104,51	4,54	5225,50	227,00	-7
22	Užpalių g. 78	103,19	4,48	5159,50	224,00	-8
23	Aukštakalnio g. 4	96,50	4,20	4825,00	210,00	-14
24	Aušros g. 26	67,29	2,91	3364,50	145,50	-40
25	Vyžuonų g. 11A	47,59	2,08	2379,50	104,00	-57
26	Aušros g. 94	44,81	1,95	2240,50	97,50	-60
	Vidutinis 3-4 aukštų namų suvartojimas ir kaštai	111,89	4,86	5594,50	243,00	
Eil. Nr.	Adresas	Per sezoną suvartotas vidutinis šilumos kiekis vieno kv. metro šildymui, kWh/m2	Per sezoną patirti vidutiniai kaštai už vieno kv. m2 būsto šildymą, Eurų/m2	Vidutinis šilumos kiekis 50 m2 būsto šildymui per sezoną, kWh	Vidutiniai kaštai už 50 m2 būsto šildymą per sezoną, Eurų	Suvartojimo palyginimas su atitinkamo aukštingumo vidutiniu suvartojimu, proc.
Penkių aukštų namai						
1	Aušros g. 54	134,80	5,84	6740,00	292,00	40
2	Aušros g. 50	132,18	5,73	6609,00	286,50	37
3	Taikos g. 35	130,44	5,67	6522,00	283,50	35
4	Smėlio g. 3	128,88	5,59	6444,00	279,50	34
5	Taikos g. 55	126,85	5,50	6342,50	275,00	32
6	Taikos g. 63	126,68	5,51	6334,00	275,50	31
7	J. Basanavičiaus g. 94	126,38	5,48	6319,00	274,00	31
8	Taikos g. 73	124,88	5,42	6244,00	271,00	29
9	Taikos g. 46	124,80	5,41	6240,00	270,50	29
10	Vaižganto g. 34C	124,37	5,40	6218,50	270,00	29
11	Taikos g. 86	123,83	5,38	6191,50	269,00	28
12	Aušros g. 52	122,80	5,33	6140,00	266,50	27
13	Taikos g. 33	122,64	5,33	6132,00	266,50	27
14	Taikos g. 84	121,97	5,29	6098,50	264,50	26
15	Vaižganto g. 22	121,34	5,28	6067,00	264,00	26
16	Taikos g. 21	121,17	5,27	6058,50	263,50	26
17	Taikos g. 27	121,07	5,26	6053,50	263,00	26
18	Taikos g. 49	120,95	5,25	6047,50	262,50	25

19	Smėlio g. 12	120,53	5,24	6026,50	262,00	25
20	Taikos g. 19	119,97	5,21	5998,50	260,50	24
21	Taikos g. 64	118,69	5,16	5934,50	258,00	23
22	Taikos g. 81	118,56	5,14	5928,00	257,00	23
23	Vaižganto g. 36	118,48	5,15	5924,00	257,50	23
24	Taikos g. 80	118,29	5,14	5914,50	257,00	23
25	Taikos g. 53	118,09	5,14	5904,50	257,00	22
26	Taikos g. 54	118,08	5,12	5904,00	256,00	22
27	Taikos g. 51	117,95	5,12	5897,50	256,00	22
28	Taikos g. 59	117,94	5,12	5897,00	256,00	22
29	Taikos g. 48	117,89	5,12	5894,50	256,00	22
30	Taikos g. 96	117,02	5,09	5851,00	254,50	21
31	Vaižganto g. 24	116,69	5,07	5834,50	253,50	21
32	Taikos g. 57	116,09	5,03	5804,50	251,50	20
33	Taikos g. 47	115,97	5,04	5798,50	252,00	20
34	Taikos g. 23	115,83	5,02	5791,50	251,00	20
35	Taikos g. 29	115,81	5,03	5790,50	251,50	20
36	Taikos g. 83	115,50	5,01	5775,00	250,50	20
37	J. Basanavičiaus g. 90	115,44	5,02	5772,00	251,00	20
38	J. Basanavičiaus g. 96	115,35	5,02	5767,50	251,00	20
39	Smėlio g. 9	115,02	4,99	5751,00	249,50	19
40	Smėlio g. 15	114,35	4,96	5717,50	248,00	19
41	Taikos g. 45	114,34	4,95	5717,00	247,50	19
42	Taikos g. 90	113,96	4,95	5698,00	247,50	18
43	Aušros g. 60	113,82	4,95	5691,00	247,50	18
44	V. Kudirkos g. 28	113,66	4,95	5683,00	247,50	18
45	Aukštakalnio g. 88	113,47	4,92	5673,50	246,00	18
46	Taikos g. 67	113,11	4,92	5655,50	246,00	17
47	Vaižganto g. 40	112,33	4,89	5616,50	244,50	16
48	J. Basanavičiaus g. 92	112,27	4,89	5613,50	244,50	16
49	Užpalių g. 68	112,09	4,86	5604,50	243,00	16
50	Taikos g. 88	112,01	4,87	5600,50	243,50	16
51	Taikos g. 56	111,10	4,83	5555,00	241,50	15
52	Aušros g. 71 (1-25 bt.)	110,70	4,80	5535,00	240,00	15
53	Vaižganto g. 42	110,66	4,82	5533,00	241,00	15
54	Taikos g. 31	110,64	4,80	5532,00	240,00	15
55	Aušros g. 64	110,59	4,81	5529,50	240,50	15
56	Vaižganto g. 34A	110,34	4,80	5517,00	240,00	14
57	Smėlio g. 5	110,10	4,78	5505,00	239,00	14
58	Vaižganto g. 34B	109,35	4,76	5467,50	238,00	13
59	Taikos g. 61	109,33	4,74	5466,50	237,00	13
60	Taikos g. 58	109,21	4,74	5460,50	237,00	13
61	Taikos g. 41	109,00	4,73	5450,00	236,50	13
62	Taikos g. 39	108,75	4,72	5437,50	236,00	13
63	Taikos g. 43	108,64	4,71	5432,00	235,50	13
64	V. Kudirkos g. 40	108,53	4,72	5426,50	236,00	13
65	Aušros g. 34a,34	108,24	4,70	5412,00	235,00	12
66	Smėlio g. 13	108,00	4,68	5400,00	234,00	12
67	Aušros g. 67 (56-80 bt.)	107,72	4,67	5386,00	233,50	12
68	Smėlio g. 10	107,23	4,65	5361,50	232,50	11
69	Vaižganto g. 32	107,19	4,65	5359,50	232,50	11
70	Taikos g. 68	106,73	4,65	5336,50	232,50	11
71	V. Kudirkos g. 48	106,72	4,62	5336,00	231,00	11
72	Aukštakalnio g. 86	106,50	4,62	5325,00	231,00	10
73	Aušros g. 71 (26-80 bt.)	106,34	4,62	5317,00	231,00	10
74	Vaižganto g. 12	106,25	4,62	5312,50	231,00	10
75	Taikos g. 65	106,25	4,62	5312,50	231,00	10
76	Krašunos g. 11	106,04	4,61	5302,00	230,50	10
77	Smėlio g. 20,22	105,95	4,62	5297,50	231,00	10
78	Krašunos g. 1	105,88	4,59	5294,00	229,50	10
79	Taikos g. 74	105,11	4,57	5255,50	228,50	9

80	Taikos g. 71	105,02	4,56	5251,00	228,00	9
81	Aušros g. 24	104,91	4,54	5245,50	227,00	9
82	Smėlio g. 8	104,84	4,56	5242,00	228,00	9
83	Taikos g. 75	104,80	4,55	5240,00	227,50	9
84	Taikos g. 69	104,61	4,55	5230,50	227,50	8
85	Taikos g. 13	104,48	4,53	5224,00	226,50	8
86	V. Kudirkos g. 46	104,43	4,53	5221,50	226,50	8
87	Rašytojų g. 3	104,27	4,52	5213,50	226,00	8
88	Aukštakalnio g. 96	103,58	4,51	5179,00	225,50	7
89	Vaižganto g. 44	103,34	4,48	5167,00	224,00	7
90	J. Basanavičiaus g. 115	103,28	4,49	5164,00	224,50	7
91	J. Basanavičiaus g. 117	103,22	4,49	5161,00	224,50	7
92	Vaižganto g. 10	103,11	4,47	5155,50	223,50	7
93	Smėlio g. 16	102,99	4,48	5149,50	224,00	7
94	Smėlio g. 19	102,93	4,47	5146,50	223,50	7
95	Taikos g. 16	102,64	4,45	5132,00	222,50	6
96	V. Kudirkos g. 24	102,46	4,45	5123,00	222,50	6
97	Taikos g. 8	102,35	4,44	5117,50	222,00	6
98	Smėlio g. 17	101,95	4,43	5097,50	221,50	6
99	Taikos g. 42	101,86	4,42	5093,00	221,00	6
100	Aukštakalnio g. 84	101,78	4,42	5089,00	221,00	6
101	Krašuonos g. 7	101,23	4,40	5061,50	220,00	5
102	J. Basanavičiaus g. 119	101,03	4,40	5051,50	220,00	5
103	Aukštakalnio g. 66	100,79	4,38	5039,50	219,00	4
104	Smėlio g. 23	100,78	4,37	5039,00	218,50	4
105	Smėlio g. 2	100,58	4,38	5029,00	219,00	4
106	Aušros g. 87	100,57	4,37	5028,50	218,50	4
107	Vaižganto g. 8	100,49	4,36	5024,50	218,00	4
108	Taikos g. 82	100,46	4,37	5023,00	218,50	4
109	Aukštakalnio g. 74	100,26	4,35	5013,00	217,50	4
110	Vaižganto g. 18	99,94	4,34	4997,00	217,00	4
111	Aušros g. 65 (26-80 bt.)	99,86	4,34	4993,00	217,00	4
112	Taikos g. 66	99,17	4,29	4958,50	214,50	3
113	Vaižganto g. 60	99,08	4,29	4954,00	214,50	3
114	Aušros g. 93 (1-30 bt.)	98,53	4,28	4926,50	214,00	2
115	Taikos g. 18	98,39	4,28	4919,50	214,00	2
116	Aukštakalnio g. 82	98,05	4,27	4902,50	213,50	2
117	V. Kudirkos g. 42	97,94	4,26	4897,00	213,00	2
118	Vaižganto g. 6	97,88	4,25	4894,00	212,50	1
119	Aušros g. 67 (1-55 bt.)	97,86	4,24	4893,00	212,00	1
120	Taikos g. 52	97,80	4,25	4890,00	212,50	1
121	Vaižganto g. 16	97,64	4,23	4882,00	211,50	1
122	Taikos g. 34	96,97	4,22	4848,50	211,00	1
123	Aukštakalnio g. 72	96,75	4,21	4837,50	210,50	0
124	Vaižganto g. 20	96,70	4,20	4835,00	210,00	0
125	Taikos g. 60	96,56	4,20	4828,00	210,00	0
126	Aušros g. 66	96,36	4,18	4818,00	209,00	0
127	Taikos g. 15	96,31	4,18	4815,50	209,00	0
128	Taikos g. 38	96,01	4,17	4800,50	208,50	0
129	Aušros g. 63	95,99	4,16	4799,50	208,00	0
130	Vaižganto g. 68	95,80	4,15	4790,00	207,50	-1
131	Aušros g. 85	95,58	4,15	4779,00	207,50	-1
132	Aušros g. 65 (1-25 bt.)	95,18	4,14	4759,00	207,00	-1
133	Smėlio g. 18	95,08	4,13	4754,00	206,50	-1
134	Krašuonos g. 13	95,03	4,13	4751,50	206,50	-1
135	V. Kudirkos g. 26	95,01	4,12	4750,50	206,00	-2
136	Taikos g. 40	94,63	4,11	4731,50	205,50	-2
137	Aukštakalnio g. 80	94,61	4,09	4730,50	204,50	-2
138	Aušros g. 101	94,47	4,11	4723,50	205,50	-2
139	Aušros g. 73	94,39	4,09	4719,50	204,50	-2
140	Taikos g. 5	94,34	4,09	4717,00	204,50	-2

141	Smėlio g. 24,26	93,71	4,07	4685,50	203,50	-3
142	Vaižganto g. 30	93,58	4,08	4679,00	204,00	-3
143	Smėlio g. 4	93,19	4,05	4659,50	202,50	-3
144	Smėlio g. 11	93,08	4,04	4654,00	202,00	-4
145	Smėlio g. 6	92,86	4,04	4643,00	202,00	-4
146	Užpalių g. 79	92,80	4,04	4640,00	202,00	-4
147	Krašuonos g. 15	92,26	4,01	4613,00	200,50	-4
148	Aušros g. 95 (1-30 bt.)	92,02	4,00	4601,00	200,00	-5
149	Taikos g. 30	91,19	3,96	4559,50	198,00	-5
150	Taikos g. 4	91,12	3,96	4556,00	198,00	-6
151	Taikos g. 10	91,02	3,95	4551,00	197,50	-6
152	Aušros g. 70	90,91	3,95	4545,50	197,50	-6
153	Taikos g. 32	90,33	3,91	4516,50	195,50	-6
154	Aukštakalnio g. 68	90,19	3,92	4509,50	196,00	-7
155	Aukštakalnio g. 112	89,98	3,91	4499,00	195,50	-7
156	Aukštakalnio g. 118	89,85	3,91	4492,50	195,50	-7
157	Aušros g. 34c	89,30	3,86	4465,00	193,00	-7
158	Krašuonos g. 29A	89,28	3,89	4464,00	194,50	-7
159	Taikos g. 36	89,17	3,87	4458,50	193,50	-8
160	Vaižganto g. 34	88,75	3,85	4437,50	192,50	-8
161	Aušros g. 69 (26-80 bt.)	88,66	3,84	4433,00	192,00	-8
162	Aukštakalnio g. 70	88,62	3,84	4431,00	192,00	-8
163	Aušros g. 74	88,40	3,85	4420,00	192,50	-8
164	Aušros g. 56	88,11	3,83	4405,50	191,50	-9
165	Krašuonos g. 5	88,04	3,83	4402,00	191,50	-9
166	Aukštakalnio g. 106	87,58	3,80	4379,00	190,00	-9
167	Vaižganto g. 26	87,18	3,79	4359,00	189,50	-10
168	Aušros g. 95 (31-60 bt.)	86,90	3,78	4345,00	189,00	-10
169	Vaižganto g. 56	86,57	3,75	4328,50	187,50	-10
170	Vaižganto g. 62	86,57	3,74	4328,50	187,00	-10
171	Krašuonos g. 3	86,53	3,76	4326,50	188,00	-10
172	Aušros g. 72	86,51	3,76	4325,50	188,00	-10
173	Vaižganto g. 64	86,30	3,75	4315,00	187,50	-11
174	Vaižganto g. 70	85,79	3,73	4289,50	186,50	-11
175	Sėlių g. 61	85,27	3,70	4263,50	185,00	-12
176	Aukštakalnio g. 114	85,19	3,70	4259,50	185,00	-12
177	Vaižganto g. 58	85,10	3,70	4255,00	185,00	-12
178	Sėlių g. 69	84,90	3,68	4245,00	184,00	-12
179	Aukštakalnio g. 64	84,80	3,70	4240,00	185,00	-12
180	Aušros g. 68	84,53	3,67	4226,50	183,50	-12
181	Vaižganto g. 52	83,77	3,64	4188,50	182,00	-13
182	Taikos g. 14	83,51	3,62	4175,50	181,00	-13
183	Aukštakalnio g. 90	83,50	3,63	4175,00	181,50	-13
184	Aušros g. 93 (31-60 bt.)	81,59	3,55	4079,50	177,50	-15
185	Vaižganto g. 46	81,33	3,53	4066,50	176,50	-16
186	Taikos g. 4a	80,72	3,50	4036,00	175,00	-16
187	Aukštakalnio g. 116	80,51	3,50	4025,50	175,00	-17
188	Sėlių g. 67	80,33	3,48	4016,50	174,00	-17
189	Aukštakalnio g. 110	79,75	3,45	3987,50	172,50	-17
190	Taikos g. 24	78,83	3,42	3941,50	171,00	-18
191	Aušros g. 83	78,50	3,41	3925,00	170,50	-19
192	Vaižganto g. 66	78,08	3,40	3904,00	170,00	-19
193	Aušros g. 89 (1-30 bt.)	77,27	3,34	3863,29	167,00	-20
194	Sėlių g. 59	76,91	3,35	3845,50	167,50	-20
195	Aušros g. 89 (31-60 bt.)	75,21	3,26	3760,50	163,00	-22
196	Vaižganto g. 28	74,80	3,26	3740,00	163,00	-22
197	Sėlių g. 65	72,82	3,17	3641,00	158,50	-25
198	Sėlių g. 63	72,51	3,15	3625,50	157,50	-25
199	Aušros g. 99	60,59	2,63	3029,50	131,50	-37
200	Aukštakalnio g. 108	57,98	2,52	2899,00	126,00	-40
201	Taikos g. 50	57,03	2,48	2851,50	124,00	-41

202	Aušros g. 2	54,65	2,38	2732,50	119,00	-43
203	Aušros g. 97	53,95	2,35	2697,50	117,50	-44
204	Taikos g. 9	50,12	2,16	2506,00	108,00	-48
205	Taikos g. 17	49,90	2,17	2495,00	108,50	-48
206	Taikos g. 11	49,57	2,16	2478,50	108,00	-49
207	Maironio g. 13	48,86	2,12	2443,00	106,00	-49
208	Taikos g. 7	47,78	2,08	2389,00	104,00	-50
209	Aušros g. 69 (1-25 bt.)	46,93	2,03	2346,50	101,50	-51
210	Taikos g. 22	45,90	1,99	2295,00	99,50	-52
211	J. Basanavičiaus g. 100	45,80	1,98	2290,00	99,00	-53
212	Taikos g. 28	44,49	1,95	2224,50	97,50	-54
213	Taikos g. 20	43,12	1,86	2156,00	93,00	-55
214	Taikos g. 26	41,59	1,79	2079,50	89,50	-57
215	Vaižganto g. 14	39,83	1,72	1991,50	86,00	-59
	Vidutinis 5 aukštų namų suvartojimas ir kaštai	96,46	4,19	4823,00	209,50	
Eil. Nr.	Adresas	Per sezoną suvartotas vidutinis šilumos kiekis vieno kv. metro šildymui, kWh/m2	Per sezoną patirti vidutiniai kaštai už vieno kv. m2 būsto šildymą, Eurų/m2	Vidutinis šilumos kiekis 50 m2 būsto šildymui per sezoną, kWh	Vidutiniai kaštai už 50 m2 būsto šildymą per sezoną, Eurų	Suvartojimo palyginimas su atitinkamo aukštingumo vidutiniu suvartojimu, proc.
Šešių - devynių aukštų namai						
1	Aušros g. 75	121,89	5,28	6094,50	264,00	26
2	Sėlių g. 42	112,02	4,86	5601,00	243,00	16
3	Smėlio g. 21	108,91	4,73	5445,50	236,50	12
4	Smėlio g. 14	108,87	4,72	5443,50	236,00	12
5	Taikos g. 92	107,68	4,67	5384,00	233,50	11
6	Aušros g. 62	104,83	4,55	5241,50	227,50	8
7	Taikos g. 78	103,53	4,50	5176,50	225,00	7
8	Aušros g. 77	101,01	4,39	5050,50	219,50	4
9	Aukštakalnio g. 78	100,84	4,39	5042,00	219,50	4
10	Taikos g. 3	98,99	4,30	4949,50	215,00	2
11	Taikos g. 94	98,18	4,25	4909,00	212,50	1
12	V. Kudirkos g. 30	94,24	4,09	4712,00	204,50	-3
13	Taikos g. 76	93,97	4,08	4698,50	204,00	-3
14	Taikos g. 1	93,63	4,06	4681,50	203,00	-3
15	V. Kudirkos g. 32	91,00	3,95	4550,00	197,50	-6
16	V. Kudirkos g. 34	88,96	3,85	4448,00	192,50	-8
17	Aukštaičių g. 11	88,90	3,85	4445,00	192,50	-8
18	V. Kudirkos g. 44	87,99	3,81	4399,50	190,50	-9
19	Krašuonos g. 17 (1-23 bt.)	81,03	3,52	4051,50	176,00	-16
20	V. Kudirkos g. 22	55,51	2,41	2775,50	120,50	-43
	Vidutinis 6-9 aukštų namų suvartojimas ir kaštai	96,92	4,21	4846,00	210,50	
	Bendras vidutinis šilumos suvartojimas ir kaštai	98,10	4,26	4905,00	213,00	

Renovuoti arba naujos statybos namai

1. Palyginamoji analizė atlikta pagal pastatų aukštingumą.
2. To paties aukštingumo namai, esantys lentelės pradžioje - daugiausiai šilumos suvartojantys, šilumos netaupantys namai, o lentelės pabaigoje - šilumą taupantys namai.

3. Jeigu Jūsų namo suvartojimas, palyginus su to paties aukštingumo namų vidutiniu suvartojimu yra didesnis už 0 procentų, tai reiškia, kad namas suvartoja daugiau nei vidutinis šio aukštingumo namų suvartojimas ir reikėtų pagalvoti apie šilumos taupymo priemones name. Namams esantiems lentelės pradžioje reikėtų rimtai pagalvoti apie šildymo sistemų ar viso namo renovacijos galimybes.
4. Siūlome pasilyginti Jūsų namo ir to paties aukštingumo renovuotų namų suvartojimą. Renovuotų namų vidutinis šilumos suvartojimas 1,5-1,9 karto mažesnis nei nerenovuotų namų suvartojimas.

UAB „Utenos šilumos tinklai administracija“