

UAB "Utenos šilumos tinklai"
 Prognozuojamas šilumos poreikis

Pavadinimas	Mato vnt.	2018 02	2018 03	2018 04	2018 05	2018 06	2018 07	2018 08	2018 09	2018 10	2018 11	2018 12	2019 01
Prognozuojamas kasmėnesinis šilumos poreikis	MWh	18620	16774	14400	7390	6238	6240	5654	5610	11640	16240	19360	23066
Planuojama šilumos gamyba	MWh	18620	16774	14400	7390	6238	6240	5654	5610	11640	16240	19360	23066
Planuojamas šilumos supirkimas	MWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kuro struktūros palyginamieji skaičiavimai:	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
gamtinės dujos	%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
skiedros	%	84	88	95	92	92	96	96	94	97	97	98	85
mazutas	%	15	11	4	7	7	3	3	5	2	2	1	14

2018 m. vasario mėn. palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos: 1,36 ct/kWh